


Qdn.	NAZEV
IP01	CHOCHA - SCHOLSTIE
IP11	KUČIPYN
IP12	OLU, IOKOU
IP13	LODŇICE
IP14	CILOLVA
IP15	KOLJEFTNA, S WC
IP21	CILOLVA
IP22	LODŇICE
IP23	OE, POKOU - KUČI, KOLJEFTNA
IP24	LODŇICE
IP25	WC
IP26	KOLJEFTNA
IP31	CHOCHA
IP32	OE, POKOU - KUČI, KOLJEFTNA
IP33	CHOCHA
IP34	LODŇICE
IP35	LODŇICE
IP36	WC
IP37	KOLJEFTNA



VENTILÁTOR NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ

ČASOVÉ RELÉ MŮŽE BÝT UMÍSTĚNO POD TLAČÍTKEM NEBO

ČASOVÉ RELÉ MŮŽE BÝT UMÍSTĚNO I V SAMOSTATNÉ EL.KRABICI U VENTILÁTORU

PIR – AUTOMATICKÝ POHYBOVÝ SENZOR

"A" - SYTLIDLO LED VESTAVNÉ DO PASTRU 600X600 4200lm, 35W, MIKROPYRAMIDOVÁ OPTIKA

"B" – SYMBOLO LED OBDELNÍKOVÉ 4280lm, 35W, OPÁL

“C” – SVÍTIDLO LED POD KUCHYŇSKOU LINKU A NAD UMÝVADLO

"D" – SYTLIDLO LED VESTAVNÉ KRUHOVÉ 15W, 1500lm

"D1" – SYTIDLO LED VESTAVNÉ KRUHOVÉ 20W, 2100lm

"E" – SVÍTLIDLO LED NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ 14W, 1500lm, IP44

"E1" – SVÍTLIDLO LED NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ 14W, 1500lm, IP44

"E1" – SVITIDLO LED NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ 14W, 1500lm, IP44+PIR ČIDLO

"E2" – SVÍTLIDLO LED NÁSTĚNNÉ KRUHOVÉ 27W, 2700lm, IP44

F⁺ - SVÍTIDLO LED NÁSTĚNNÉ PRACHOTĚS 53W, 7700lm, IP44

"VENEK" – SVÍTLIDLO LED NA FASÁDU 64W, 7100lm, IP44

<i>Gislo zrniny:</i>	<i>Obilnina zrniny:</i>	<i>Datum zrniny:</i>
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Obchodná sieť
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Číslo SOD obchodnateľa: E618-S-11672/20/PAL

Správa železníc, s. r. o.
 Diaľadná 1003/7, 110 00 Praha 1
 Starobní správa železnic
 Sokolovská 193/5/278, 150 00 Praha 9

 <p>SUDOP EU</p>	<p>Generální projektant:</p>
 <p>SUDOP PRAHA</p>	<p>Hlavní inženýr projektu: ING. JANA PTÁČKOVÁ</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ošatanka 1a, 130 80 Praha 4 T-él.: +420 267 004 305 E-mail: info@sudopeu.cz</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>SUDOP EU a.s. Ing. Jana Ptáčková Grarnti profese:</p> </div> </div>	

Výrobni řetězec	Odpovědný projevám SO, IO, PS	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MIROSLAV VÁNA	ING. VLASTIMIL KRŽIÁN	ING. VLASTIMIL KRŽIÁN	ING. PETR VIDLÁK

Nýsko ON - Oprava VB - projektová dokumentace

ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD

Název přílohy:

ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD	D.1.4.2	
	Mařtříc:	Počet tornatů:
Název přílohy:	1 : 75	2xA4
PUDORYS 2.NP	Císlo přílohy:	
	E-04.3	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP EU a. s.