



## Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská č.p. 1014

160 00 Praha

Datum:  
07.02.2020

Číslo jednací:

MBE/8265/2020/DOPR-OIM

Spisová značka:

750/2020/DOPR

Vyřizuje / telefon:

Ing. Monika Olexová/ 311654333

E-mail:

doprava29@muberon.cz

### **"Beroun – návrh nových kanalizačních stok" – žádost o stanovisko**

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend jako příslušný silniční správní úřad obce dle § 40 odst. 5) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) obdržel dne 04.02.2020 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k plánované akci „Beroun – návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy“ – žádost o stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření k projektu Vám Odbor územního plánování a regionálního rozvoje zaslal pod č. jednací MBE/43048/2019/ÚPRR-KoL a následně Odbor dopravy a správních agend vyhotovil rozhodnutí pod č. jednací MBE/59156/2019/DOPR-Hav. Toto rozhodnutí je platné a trváme na podmínkách, které jsou v něm obsažené.

Mgr. Miroslav Jerling v.r.  
vedoucí odboru dopravy a správních agend

Za správnost: Iveta Brůnová

Adresa úřadu:  
Husovo náměstí 68  
266 43 Beroun-Centrum  
Tel.: +420 311 654 111  
Fax: +420 311 621 242

Pracoviště:  
Politických vězňů 20  
266 43 Beroun-Město  
Tel.: +420 311 654 111

e-mail: [posta@muberon.cz](mailto:posta@muberon.cz)  
IČ: 00233129  
[www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz)

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008\_013307** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.02.2020 v 11:50:14. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.02.2020 10:55:27. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F 4A F8**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Iveta Brůnová, asistentka, Kancelář tajemníka, 1106, Město Beroun [IČ 00233129]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 19.02.2020 v 11:50:14. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.02.2020 11:57:41**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 6**

**Česká pošta, s.p.** dne 19.02.2020

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**RADKA NOVÁKOVÁ**

Otisk úředního razítka:



126708371-189261-200219115004

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
Územní odbor  
Dopravní inspektorát Beroun



KRPS-202760-1/ČJ-2019-010206

Beroun 23. července 2019  
Počet stran: 1  
Příloha: DIO

VPU Deco Praha a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

**Závazné stanovisko - souhlas se zvláštním užíváním komunikace a s přechodným dopravním značením v rámci stavby „Výkopové práce spojené s umístěním nových kanalizačních stok pro odvod splaškových a dešťových vod z budovy železniční stanice Beroun“**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun v souladu s ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

### S O U H L A S Í

se **zvláštním užíváním** dotčených komunikací a s **přechodným dopravním značením** při výše uvedené stavbě. Přechodné dopravní značení je znázorněno v příloze.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající závazné stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: komisař por. Bc. Petr Krejbič

**komisař npor. Mgr. Soňa PFEIFEROVÁ**  
**vedoucí DI**  
podepsáno elektronicky

Adresa:  
Tyršova 1635  
266 50 BEROUN

Tel.: +420 974 872 253  
Fax: +420 974 872 258  
Email: [be.di@pcr.cz](mailto:be.di@pcr.cz)



### Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008\_012201** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.08.2019 v 11:05:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.07.2019 14:41:52. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4C D8 A0**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Mgr. Soňa Pfeiferová, 235683, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze [IČ 75151481]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.08.2019 v 11:05:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **23.07.2019 14:41:52**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **11 6D D6 52 5E 3A 35 00 4A C0**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **CA Disig QCA3, Disig a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 6**

**Česká pošta, s.p. dne 28.08.2019**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**RADKA NOVÁKOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Váš dopis čj.

OP19060047 a OP19090070

Ze dne

10.6.2019 a 16.9.2019

Naše čj.

Č.j.: 2490/2019

Spis č.: 208/19 PHA

Datum

14.10.2019

Vyřizuje

**Jan Folprecht**

Regionální správa majetku Praha | TÚ

T 702 223 062

**ČD, a.s.**

**GŘ Praha, Odbor 32**

**Josef Urbanský**

**nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12**

**110 15 Praha 1**

E folprecht@rsm.cd.cz

Stanovisko ČD, a.s., Regionální správy majetku Praha pro dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (DUR + DSP)

**Akce: „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“**

Investor: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/1, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČ 709 94 234

Žadatel: SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

**Popis:**

Jedná se o novou stavbu, která zajišťuje odvod dešťových a splaškových vod z objektů žst. Beroun.

V zásadě se jedná o náhradní trasu nefunkčních kanalizačních řadů pod nově vybudovaným autobusovým nádražím.

V rámci této dokumentace je řešena v podstatě rekonstrukce a oprava stávajícího odkanalizování historické budovy v žst. Beroun, které je dle TV prohlídek v katastrofálním stavu a nelze ho jako doposud využít pro odvádění splaškové a dešťové vody z rekonstruovaného objektu výpravní budovy v žst. Beroun.

Ponechání současného způsobu odvádění odpadních vod v okolí žst. Beroun je naprosto nepřijatelné, proto je předmětem této stavby návrh funkčního řešení odvádění splaškových a dešťových vod s minimálním zásahem do již vybudovaných zpevněných ploch v okolí výpravní, administrativní a provozní budovy.

Do systému dešťové kanalizace je zařazena nádrž o objemu cca 32 m<sup>3</sup>, na zachycení dešťové vody z komplexu budov v žst. Beroun, která bude využívána pro závlahu travnatých ploch přednádražního prostoru.

**Pozemek ČD, a.s. dotčený stavbou dle projektové dokumentace:**

**k.ú. Beroun**

Katastrální území	Číslo parc.	Výměra (m <sup>2</sup> )	Číslo LV	druh	využití	Vlastnické právo/právo hospodaření
Beroun [602866]	2318/8	740	229	ostatní plocha	ostatní komunikace	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město 11000 Praha 1

Pozemek není v rámci ÚMVŽST navržen k převodu na SŽDC, s.o.

České dráhy, a.s.

RSM Praha

Prvního pluku 81/2a 130 11 Praha 3

T 972 111 111, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226

Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu


v Praze, oddíl B, vložka 6039

Stanovisko ke stavbě dle projektové dokumentace z 05.2019, stupeň dokumentace DUR+DSP, číslo zakázky 2-0478-00/40 a dle dodatku k projektové dokumentaci zaslané dne 16.9.2019 při dodržení podmínek:

1. Toto vyjádření k projektu stavby je stanoviskem Regionální správy majetku Praha jako správce majetku v zájmovém území a je podmíněn souhlasem ČD, a.s., GŘ O32. Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s. bude vydáno O3 GŘ Praha ČD, a.s.
2. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění na Drážním úřadu Praha.
3. Požadujeme uzavřít **Dohodu o podmínkách realizace stavby** v souladu s „Dohodou o postupu majetkoprávního vypořádání mezi ČD a SŽDC pro potřeby investiční výstavby“. Dohoda bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby.
4. Po uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC, s.o. a zhotovitelem stavby požadujeme o bezodkladné informování ČD, a.s. o osobě zhotovitele stavby.
5. Na dočasné zábory na užívání pozemků po dobu stavebních prací ve vlastnictví ČD, a.s., dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena **nájemní smlouva**. Žádost je nutné zaslat pí. Absolonové, e-mail: [absolonova@rsm.cd.cz](mailto:absolonova@rsm.cd.cz). **Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavby**.
6. Požadujeme od SŽDC, s.o. vykoupení pozemku p.č. 2318/8, k.ú. Beroun v rámci stavby. Do doby odprodeje musí být uzavřena nájemní smlouva na dobu využití pozemku, viz předchozí podmínka.
7. Pozemek pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, bude protokolárně předán **správcem panem Arazimem, tel.: 602 307 942**, a to nejméně 14 dní před zahájením stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost.
8. Zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemku s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. Souhlas s kolaudací stavby bude vydán na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek výše uvedených referentem správy majetku **panem Folprechtem, tel.: 702 223 062, e-mail: [folprecht@rsm.cd.cz](mailto:folprecht@rsm.cd.cz)**.
9. Bude dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí, stavební činností nedojde ke znečištění pozemku v majetku ČD, a.s. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené.
10. Odpady budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
11. Toto souhrnné stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. Případné změny a doplňky projektové dokumentace musí být znovu projednány s ČD, a.s., RSM Praha.

12. Jako účastník územního a stavebního řízení žádáme, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného rozhodnutí jako nezbytně závazné, nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek a uvedením čísla jednacího a data vydání.
13. Příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech povolení a vyjádření týkající se dané stavby na adresu ČD, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3.
14. Vydání souhlasu vlastníka podle Hlavy VII, §184a Stavebního zákona musí předcházet majetkoprávní vypořádání dle bodu 3 tohoto stanoviska.
15. Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska jiných OJ/VJ ČD, a.s.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za dva roky od jeho vydání.

**Regionální správa majetku Praha**  
Prvního pluku 81/2a  
130 11 Praha 3 Žižkov  
České dráhy a.s. IČ 70994226, DIČ: CZ70994226 33  
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  
ředitel Regionální správy majetku Praha



Váš dopis čj. ....

Ze dne

10. 6. 2019

Naše čj.

619/2019-O3

Datum

22. 10. 2019

Vyřizuje

Bc. Pavlína Hružová  
Generální ředitelství | Odbor investic  
T 724336020

SŽDC, s.o.  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9

E hruzova@gr.cd.cz

### **Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. k dokumentaci pro stavební řízení**

#### **„Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované budovy v žst. Beroun“**

Zpracování dokumentace je zařazeno v plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2019 pod číslem ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520139/5213510018 – pozemní objekty (vybraná síť TEN-T). Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.  
Odpovědný projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Dokumentace řeší v rámci rekonstrukce objektu osobního nádraží také návrh nového odvádění splaškových a dešťových vod z objektu výpravní budovy.

V souladu s požadavky vznesenými na jednání na Městském úřadě v Berouně a v souladu s požadavky zákona č.254/2001 Sb., o vodách (§5), je předmětem této navazující akce dešťová kanalizace a nádrž na využití dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy železniční stanice Beroun. Do systému dešťové kanalizace je zařazena nádrž o objemu cca 32 m<sup>3</sup> na zachycení dešťové vody z komplexu budov v žst. Beroun, která bude využívána pro závlahu travnatých ploch přednádražního prostoru.  
Stavbou je dotčen pozemek ve vlastnictví Českých drah p. č. 2318/8 v k.ú. Beroun.

S umístěním zasakovacího objektu souhlasíme za předpokladu dodržení podmínek ve vyjádření RSM Praha, které tvoří přílohu.

  
Ing. Mgr. Hana Dluhošová, MBA  
ředitelka odboru investic

Příloha

Stanovisko RSM Praha, č. j. 2490/2019 ze dne 14. 10. 2019



**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: OP19090069  
Ze dne: 16.09.2019

VPÚ DECO Praha a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

Sp. zn.:  
Č. j.: KHSSC 48586/2019  
Vyřizuje: Jarmila Gregovská  
Tel.: 311 548 832  
E-mail: jarmila.gregovska@khsstc.cz

Datum: 30.09.2019

„Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun – 1. dodatek“ stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pro územní a stavební řízení

Na základě žádosti stavebníka – Správy železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 70994234, zastoupené na základě plné moci ze dne 10.06.2019 společností VPÚ DECO Praha a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1, příloha č. 2 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na stavbu: „Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun - 1. dodatek“, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto:

**z á v a z n é      s t a n o v í s k o :**

S předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení na stavbu: „Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun – 1. dodatek“

**s e      s o u h l a s í**

**Odůvodnění:**

Dne 17.09.2019 byla na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště Beroun doručena dokumentace pro územní řízení na stavbu: „Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun – 1. dodatek“, zpracovaná kanceláří VPÚ DECO Praha a.s., hlavní inženýr projektu Martin Pražský, datum: srpen 2019.

Předmětem dokumentace výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace pro objekty společnosti Správy železniční dopravní cesty, s.o. - výstavba nové nádrže pro využití dešťových vod a úpravu trasy dešťové kanalizace.

Nová retenční nádrž bude umístěna na pozemku p.č. 2318/8, je navržena jako prefabrikovaná plastová nádrž o objemu 32 m<sup>3</sup>, bude osazena dvěma vstupními šachtami, na straně přítoku bude osazen filtrační koš.

Návrh úprav dešťové kanalizace – je navržena změna profilu DN 300 v délce 28,0 m – jedná se o přítok do retenční nádrže, na nové kanalizaci bude vystrojena nová kanalizační šachta.

Protože návrh neodporuje požadavkům ochrany veřejného zdraví, vyslovuje se tento souhlas.



MUDr. Alena Bulvasová  
Vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
pro okresy Beroun a Rakovník



PD v příloze

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: OP19060044  
Ze dne: 10.06.2019

VPÚ DECO Praha a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

Sp. zn.: S- KHSSC 31638/2019  
Č. j.: KHSSC 31638/2019  
Vyřizuje: Jarmila Gregovská  
Tel.: 311 548 832  
E-mail: jarmila.gregovska@khsstc-be.cz

Datum: 01.07.2019

„Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“ - stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje pro územní řízení

Na základě žádosti stavebníka – Správy železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 70994234, zastoupené na základě plné moci ze dne 10.06.2019 společností VPÚ DECO Praha a.s., se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČ: 60193280, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1, příloha č. 2 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu: „Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto:

**z á v a z n é      s t a n o v i s k o :**

S předloženou dokumentací pro územní řízení na stavbu: „Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“

**s e   s o u h l a s í**

**Odůvodnění:**

Dne 14.06.2019 byla na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště Beroun doručena dokumentace pro územní řízení na stavbu: „Návrh nových kanalizačních stok k odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“, zpracovaná kanceláří VPÚ DECO Praha a.s., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Svoboda, AI 0010519, datum: květen 2019.

Předmětem dokumentace výstavba nové splaškové a dešťové kanalizace. Jedná se o náhradní trasu nefunkčních řadů, umístěných pod nově vybudovaným autobusový nádražím. Stavba bude umístěna pozemcích p.č. 860/3, 860/4, 860/5, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8, 231/29 k.ú. Beroun. Jedná se o tyto objekty: oprava stávající kanalizační stoky DN700 v délce 30,00 m (bezvýkopovou technologií), oprava stávající kanalizační stoky DN 600 v délce 50,0 m (bezvýkopovou



technologií), nová stavba jednotné kanalizační stoky DN 300 v délce 70,0 m, nová splašková kanalizace DN 250, stoka KSA v délce 64,0 m, stoka KSB v délce 101,0 m včetně 5 domovních přípojek. Nová dešťová kanalizace DN 300, stoka KDA v délce 69,0 m a stoka KDB v délce 101,0 m včetně domovní přípojky.

Připojení na technickou infrastrukturu – splaškovém a dešťové vody budou odváděny do stávající veřejné jednotné kanalizační stoky DN 800, do stávající spojné komory.

Protože návrh neodporuje požadavkům ochrany veřejného zdraví, vyslovuje se tento souhlas.



MUDr. Alena Bulvasová  
Vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
pro okresy Beroun a Rakovník



PD v příloze



# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Ev. č. BE - 362 - 2/2019/PD

Beroun 9. 10. 2019

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1/PD

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha


## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany


(Vyřizuje: nrap. Zuzana Deptová, tel.: 950 841 054, e-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : obec Beroun, část obce Beroun-Město, Nádraží  
k. ú. Beroun, p.p.č. 853/17, 860/3-5, 868/1, -/5, -/17-18, -/20, 2231/6-7, 2318/8, -/29  
**Název stavby** : Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z  
rekonstruované výpravní budovy  
**Stavebník** : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003, 110 00 Praha  
**Předložená dokumentace** : pro územní a stavební řízení (1. dodatek), vypracovala Ludmila Šabatová,  
autorizace Ing. Tomáš Svoboda, ČKAIT 0010519, 05/2019

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 9. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**



  
plk. Mgr. Milan Novák  
ředitel územního odboru  
rada



# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Beroun

Adresa: Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun

Ev. č. BE - 237 - 2/2019/PD

Beroun 11. 7. 2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/PD

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha


## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. Zuzana Deptová, tel.: 950 841 054, e-mail: zuzana.deptova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : obec Beroun, část obce Beroun-Město, Nádraží  
k. ú. Beroun, p.p.č. 853/17, 860/3-5, 868/1, -/5, -/17-18, -/20, 2231/6-7, 2318/8, -/29  
**Název stavby** : Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z  
rekonstruované výpravní budovy  
**Stavebník** : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003, 110 00 Praha  
**Předložená dokumentace** : pro územní řízení, vypracovala Ludmila Šabatová, autorizace Ing. Tomáš  
Svoboda, ČKAIT 0010519, 05/2019

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 6. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**



*Mgr. Ing. Milan Novák*  
plk. Mgr. Milan Novák  
ředitel územního odboru  
rada



Městský úřad Beroun  
Odbor životního prostředí

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

Datum:  
09.07.2019

Číslo jednací:  
MBE/43047/2019/ŽP-Cir

Spisová značka:  
9898/2019/ŽP

Vyřizuje / telefon:  
RNDr. Jitka Círoková/ 311654270

E-mail:  
zp4@muberoun.cz

Počet listů: 2

### Vyjádření odboru životního prostředí

Dne 14.6.2019 byla odboru ŽP MěÚ Beroun doručena žádost společnosti SŽDC, s.o., Praha zast.společností VPÚ DECO PRAHA a.s., o vyjádření ke stavbě „**Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst.Beroun.**“

Podle předložených údajů bude stavba stok rozdělena na IO421 – kanalizace jednotná – obnova stávající stoky, IO422 – kanalizace jednotná – nová, IO425 – kanalizace splašková – nová, IO426 – kanalizace dešťová nová.

IO421 – bezvýkopovou opravou potrubí bude rekonstruovaná stávající stoka DN700 v délce 30 m a stoka DN600 v délce 50 m.

IO422 – nová jednotná kanalizace je navržena v profilu DN300 v délce 70 m a odvede společně splaškové a dešťové vody z výpravní budovy do stávající rekonstruované stoky v rámci IO421.

IO425 – novou splaškovou kanalizací v délce 64 m v profilu DN250 stoka KSA a v délce 101 m stoka KSB budou odvedeny splaškové vody z výpravní budovy do nové stoky v rámci IO422. Na stoce bude 5 kanalizačních přípojek,

IO426 – budou vybudována 2 nové dešťové stoky KDA délky 69 m a KDB v délce 101 m a přípojky. Kanalizace bude napojena na stoku v rámci IO422.

Z důvodu možnosti narušení základových poměrů u stávajících objektů, není dle projektanta možné vsakovat dešťovou vodu na pozemcích stavebníka. Dešťová voda bude po stavbě nové stoky a rekonstrukci stávající stoky odváděna společně se splaškovou vodou do městské ČOV. Množství odváděné dešťové vody je 70 l/s z celkové plochy 3832 m<sup>2</sup> střechy.

Dotčené pozemky stavby jsou p.č.853/17, 860/3, 860/4, 860/5, 868/1, 868/5, 868/17, 868/18, 868/20, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 k.ú.Beroun.

### 1) Vyjádření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší nejsou dotčeny.

2) Vyjádření podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o lesích nejsou dotčeny.

3) Vyjádření podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu nejsou dotčeny.

4) Vyjádření podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků

Nemáme námitek. Zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny nejsou dotčeny.

**Případný zásah do veřejné zeleně bude projednán s odborem majetku a investic MěÚ Beroun – p.Votavovou, tel.č.311 654 237.**

5) Vyjádření podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků

Stavebník požádá na odbor ŽP MěÚ Beroun o vydání závazného stanoviska dle § 79 odst.4 zák. o odpadech z hlediska nakládání s odpady.

Bližší informace te.č.311 654 275, sl.Hadáčková.

6) Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Kanalizace je vodní dílo. O stavební povolení, příp.o společné povolení – územní a stavební povolení - požádá stavebník na odbor ŽP MěÚ Beroun.

Bližší informace tel.č.311 654 284, Ing.Möstlová.

Kanalizaci lze povolit i v rámci souboru staveb. V tom případě požádá stavebník na odbor ŽP o vydání závazného stanoviska.

**Požadujeme** zvážit možnost využití dešťové vody ke vsakování i na jiných pozemcích než pozemcích stavebníka, příp.navrhnout retenční nádrž a využít dešťovou vodu k údržbě zelených ploch. **Doporučujeme** vstoupit do jednání se zástupci města Beroun – odbor majetku a investic a odbor územního plánování a regionálního rozvoje.

**Upozornění:**

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas ke stavbě a není rozhodnutím ani závazným stanoviskem ve smyslu předpisů o správním řízení.

**Jeho platnost není omezena a platí pro všechny stupně řízení vedené v předmětné věci** stavebním úřadem za předpokladu, že nedojde ke změně posuzovaného návrhu a ke změně právních předpisů, podle kterých byl návrh posuzován.

Výše požadovaná závazná stanoviska jsou podkladem pro stavební úřad a stavebník je povinen si je obstarat. Bez těchto stanovisek nemůže stavební úřad vydat povolení ke stavbě nebo činnosti.

Tiskopisy žádostí dle textu lze najít na [www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz).

**RNDr. Jitka Círoková, v.r.**  
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Lenka Hadáčková



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008\_011960** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.07.2019 v 08:27:39. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 11.07.2019 07:12:28. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4D C5 F2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Lenka Hadáčková, referent odboru, životní prostředí, 1088, Město Beroun [IČ 00233129]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Praha 6**

**Česká pošta, s.p. dne 11.07.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

GABRIELA KOŘÍNKOVÁ

Otisk úředního razítka:



120377826-220211-190711082726

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 4D C5 F2, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.*

**Městský úřad Beroun**  
Odbor životního prostředí

**VPÚ Deco Praha a.s.**  
**Podbabská 1014**  
**160 00 Praha 6**

Datum:  
08.10.2019

Číslo jednací:  
MBE/64455/2019/ŽP-Cir

Spisová značka:  
14227/2019/ŽP

Vyřizuje / telefon:  
RNDr. Jitka Círoková/ 311654270

E-mail:  
zp4@muberoun.cz

Počet listů: 1

**Vyjádření odboru životního prostředí**

Dne 17.9.2019 byla odboru ŽP MěÚ Beroun doručena žádost společnosti SŽDC s.o., Praha, zast.VPÚ DECO PRAHA a.s., o vyjádření k návrhu nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy žst.Beroun.

Předložená PD z 08/2019 je oproti původní PD doplněna **o nádrž pro využití dešťových vod** a související úpravu trasy dešťové kanalizace.

Odbor ŽP MěÚ Beroun sděluje, že nemá námitek k předložené PD a že i nadále zůstává v platnosti naše vyjádření č.j.MBE/46047/2019/ŽP-Cir ze dne 9.7.2019.

**Městský úřad Beroun**  
odbor životního prostředí

**RNDr. Jitka Círoková**  
vedoucí odboru životního prostředí

PD zpět

.....



**Město Beroun**

Městský úřad

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

VPÚ DECO PRAHA a.s.  
středisko inženýrské činnosti  
Podbabská 1014/20  
160 00 PrahaDatum:  
14.10.2019

Číslo jednací:

MBE/43048/2019/ÚPRR-Kol 13311/2019/ÚPRR

Spisová značka:

Vyřizuje / telefon:

Tomáš Kolowrat/ 311654182

E-mail:

gis@muberoun.cz

**Vyjádření k PD na stavbu "Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun"**

Město Beroun má k projektové dokumentaci na stavbu „Návrh nových kanalizačních stok pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy v žst. Beroun“, investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., IČO: 60193280 se sídlem Podbabská 1014/20, Bubeneč, 16000 Praha 6, vypracoval: Ludmila Šabatová, zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Svoboda – ČKAIT 0010519 na pozemcích parc. č. 860/4, 868/1, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k.ú. Beroun tyto **připomínky:**

1. Přechody zpevněných ploch budou provedeny, pokud to bude technicky možné, bezvýkopovou technologií.
2. Spodní asfaltová vrstva povrchu vozovky bude opravena s přesahem 0,5 m od pevné hrany výkopu do stran. Vrchní asfaltová vrstva pak bude v případě vjezdu do areálu železniční stanice po odfrézování opravena v celé šíři vozovky a v pásu o šíři 5 m (2,5 m od osy výkopu). V případě ulice Na Podole bude vrchní asfaltová vrstva po odfrézování opravena tak, že hranice opravy budou kolmé na osu komunikace a budou přesahovat opravu spodní asfaltové vrstvy min. o 0,5 m. Bude použit asfalt o stejné zrnitosti. Bude zachována niveleta a příčný i podélný sklon.
3. Dlážděný povrch zpevněných ploch bude opraven s přesahem min. 0,5 m od pevné hrany výkopu. Pokud by došlo k tomu, že by dlažbu nebylo možno pro poškození osadit zpět, bude nahrazena dlažbou stejného typu. Bude zachována původní skladba dlažby a niveleta a sklon chodníku.
4. Obrubníky vyjmuté nebo uvolněné při provádění stavby budou osazeny zpět do betonového lože při zachování jejich původní polohy a výšky. Pokud by došlo k tomu, že by je nebylo možno pro jejich poškození osadit zpět, budou nahrazeny obrubníky stejného typu.
5. Po ukončení prací musí být zatravněné plochy uvedeny do původního stavu v souladu s příslušnými normami.
6. Investor stavby po započetí užívání stavby předá vybudovanou nádrž na využití dešťových vod městu Beroun do správy a údržby.
7. Pro dočasné značení použité před a při realizaci stavby např. pro vytyčení sítí bude použito značkovacího spreje s co nejkratší dobou trvanlivosti, jehož přesný typ bude před použitím nejprve schválen orgány města.

8. Stavebník oznámí městu Beroun (odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun) termín kontrolní prohlídky.
9. Stavebník předá městu Beroun zdarma geodetické zaměření – výškopis i polohopis skutečného provedení stavby včetně údajů v digitální formě měřených před záhozem, a to před započítím užívání stavby.
10. Proto, aby bylo možno na základě usnesení Rady města č. 340/2004 odsouhlasit věcné břemeno, požadujeme uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na uzavření věcného břemene a po realizaci stavby uzavřít smlouvu o věcném břemeni. Konkrétní podmínky věcného břemene poskytne Odbor majetku a investic, oddělení majetku, kterému budou návrhy smluv předloženy.
11. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka dotčených pozemků.

Tomáš Kolowrat v.r.  
referent odboru územního plánování  
a regionálního rozvoje

za správnost vyhotovení: Eliška Bělohoubková



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **106008\_012547** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 17.10.2019 v 12:25:12. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.10.2019 11:31:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4C 62 19**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Eliška Bělohoubková, asistent, Územní plánování a regionální rozvoj, 1309, Město Beroun [IČ 00233129]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 17.10.2019 v 12:25:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas **15.10.2019 10:38:14**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **4C 4B A8**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 6**

**Česká pošta, s.p. dne 17.10.2019**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

**TATÁNA BREJTOVÁ**

**Otisk úředního razítka:**



123158696-50464-191017122459

**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Váš dopis zn.: OP19060046  
Ze dne: 10. 6. 2019  
Naše zn.: 17 915/19 – 12 110

Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Alinče  
Tel.: 284 009 205, 702 008 726  
E- mail : [zbynek.alince@rsd.cz](mailto:zbynek.alince@rsd.cz)  
Datum : 22. 7. 2019

VPÚ DECO PRAHA a.s.

Jaroslav Bajer

Podbabská 1014/20

160 00 Praha 6

**D5 – Souhrnné vyjádření ke stavbě „Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy SŽDC“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), jako správce dálniční sítě v ČR, obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení „Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované výpravní budovy SŽDC“, která se nachází na pozemcích parc. č. 853/17, 860/3, 860/4, 860/5, 868/1, 868/5, 868/17, 868/18, 868/20, 2231/6, 2231/7, 2318/8 a 2318/29 v k. ú. Beroun, cca v km 17,6 dálnice D5 vlevo. ŘSD ČR s předloženou projektovou dokumentací zak. č. 2-0478-00/40 z 05/2019 stupně DSP+DPS

**souhlasí**

při splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena podle námi schválené dokumentace. Pokud by došlo v průběhu realizace stavby ke změnám, požadujeme tyto změny v předstihu předložit k odsouhlasení.
2. Objekt bude stavebně - technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice.
3. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D5. Dopravní prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto akcí se nesmí zdržovat na dálničních vozovkách a nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost provozu na dálnici.
4. Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D5 ani jeho příslušenství. Prováděnou činností nesmí dojít k narušení objektů dálniční kanalizace, kabelů elektro a telekomunikací, oplocení, případně dopravního zařízení. V případě poškození dálnice či jejího pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady.





5. Po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na ŘSD ČR provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2/C1 (k dispozici na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>). Předepsaným formátem je DGN verze 8.0.
6. Zahájení a ukončení prací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na Středisko správy a údržby dálnice 8 Rudná, tel. 311 670 509.

S pozdravem

Ing. Jan Hoření  
vedoucí odboru správy dálnic



ŘSD ČR SOUHLASÍ S PD NÁVRH NOVÝCH KANALIZAČNÍCH STOK  
DOPLNĚNOU O 10427 KANALIZACE DEŠŤOVÁ A NÁŘEŽ NA  
VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD (NOVA) z 08/2019.

V PRAZE DNE 19.9.2019

Mgr. Zbyněk Alinče

