

Název 1: <b>HAVÁRIE - Oprava vodovodní přípojky TO Lovosice</b>	
Název 2:	
Druh: stavba dráhy a na dráze	Stupeň stavby:: inženýrské sítě
Číslo jednací: 11486/2018-SŽDC-OŘ UNL	
Přijato: 01.02.2018	Termín: 08.02.2018
Stavebník: SŽDC, s.o., OŘ ÚNL, SBBH, Železničářská 31, 400 03, Ústí nad Labem	
Žadatel: SŽDC, s.o., OŘ ÚNL, SBBH, Železničářská 31, 400 03, Ústí nad Labem	
Traťový/definiční úsek:	
Lokalizace:	
Poznámky:	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

**ČD Telematika UL**

**Souhlasím**

Č.j.: 1201802052

Nutno splnit podmínky.

+ 2x příloha

Podepsal Holubová Hana dne 02.02.2018

**SBBH**

**Souhlasím**

Č.j.:

Podepsal Matfiak Petr, Bc. dne 02.02.2018

**SEE - oblast UL**

**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém prostoru spravujeme kabelové vedení NN, orientační zakres přikládáme.

Při opravě musí být dodrženy následující podmínky :

- ☐ respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě
- ☐ křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem
- ☐ veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu (1m) provádět výhradně ručně
- ☐ nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na objednávku
- ☐ prokazatelně seznámte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů
- ☐ odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení
- ☐ obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení
- ☐ bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem
- ☐ základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita
- ☐ nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům
- ☐ neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení
- ☐ nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přeježdění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození
- ☐ před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy elektrotechniky a energetiky ke kontrole, zda není kabelové vedení viditelně poškozeno

Vytýčení kabelů zajistí pan Kožíšek tel: 9724 24456 , mobil : 724 803 644 . Zahájení oprav bude nahlášeno na obvodovou elektrodílnu Lovosice - pan Kolman tel: 9724 32443, mobil: 725457051

+ 1x příloha

Podepsal Kostecká Helena dne 02.02.2018

**SSZT - oblast UL**

**Souhlasím**

Č.j.: SSZT/Sch-093/2018

Bez připomínek.

Podepsal Schwarz Stanislav dne 02.02.2018