SCHÉMA VYTÁPĚNÍ



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

VZT	JEDNOKANÁLOVÁ NUCENĚ/ODVĚTRÁVÁNÍ, DN 630, DÉLKA 1 250 MM
F-101	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
F-102	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
F-103	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
F-104	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
F-105	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B01	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B02	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B03	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B04	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B05	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B06	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
AHU-B07	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ DEFINOVATELNÝ PRŮMYSLOVÝ RADIÁTOR, VÝŠKA 900 MM, DÉLKA 1 000 MM, H = 90 MM
RZ 2 - 1_NP (5)	VODIČ CHRÁNĚNÝ PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA MONTÁŽE SVISLÉ VODIČ V PŘÍPRAVNÉ ŠACHTĚ

LEGENDA ARMATUR

	ZÁVĚSNÁ K PLYNULÉ REGULACI PM 24
KK	UZAVÍRACÍ ARMATURA
RV	REGULAČNÍ/UZAVÍRACÍ VENTIL
F	FILTR
AT	ZPĚTNÝ VENTIL
PL	POJISTNÝ VENTIL
DK	DIAFRAGMOVÝ EXPANZNÍ NÁDOBA
VK	VYROVNÁVACÍ KONVOJ
DR	ODVZDUŠŇOVAČ S AUTOMATICKÝM PLNICÍM VENTILEM
	TEPLOMĚR
	TEPLOTNÍ SNÍMAČ/ČIDLO PRO ELEKTRONICKÉ REGULÁTORY
	VÝSTUPNÍ ARMATURA S EL.POHONEM (VYSOKÉ/NÍZKÉ)
	PLAVOVÉ REGULAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILU
	REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE

LEGENDA ČAR

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
	VRATNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
	VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
	PODLAHOVÁ KAŽENÍ

- V PROSTORÁCH RETAILU I., RETAILU II. A GASTRO ZÁZEMÍ JSOU PŘIPRAVENY NAPOJOVACÍ BODY, KTERÉ BUDOU VYUŽITY NÁJEMCEM V RÁMCI FIT OUT
- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.
- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentaci zpracovává dodavatel.
- Před zahájením prací dodavatel společně s TDI ověří soulad skutečného stavu s předpoklady projektu - zaměřením konstrukcí včetně instalací. V případě zjištěných odchylek upozorní dodavatel TDI průkazným způsobem. TDI vyhodnotí zjištěné odchylky a stanoví další postup.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Orientační schéma:

±0.000=209.720

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	02/2021	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan
001	06/2021	Stavební úpravy vestibulu dvorany	Ing. Martin Hulan

Stavebník/investor:
Správa železnic, státní organizace
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:
Stavební správa západ
Adresa: Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant
Adresa:
Kontakt:
DigiTry Art Technologies s.r.o.
Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň
T: +420 724 444 999
E: patrik.babinek@digitry.cz

Projektant části
Adresa:
Kontakt:
AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
T: +420 277 005 500
E: afryuz@afry.com

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan		Ing. Jan Janeček	Ing. Jana Matoušková

Název stavby/akce: Praha hlavní nádraží
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.

Označení (S-kód): S631700110

Označení zhotovitele: 2020-006

Název části: Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek

Označení části: D.2.2. 1

Název objektu: Praha hlavní nádraží

Označení objektu/komplexu: SO 07-71-07.04

Technika prostředí staveb

Název přílohy: Zařízení pro vytápění staveb - Schéma vytápění

Číslo přílohy: 2 208

Název přílohy hlav. přílohy: Etapa 1

Parié:

Kraj: Hlavní město Praha

Katastrální území: Vinohrady [727164]

TUDU:	1704K1

Stupeň dokumentace: PDPS

Datum zpracování: 02/2021

Formáty: 6xA4

Měřítko: 1:-

Index	Stupeň dokumentace	Část	Objekt	Profesní	Příloha	Revize
R A	D P S	D 2 2 1	S O 0 7 - 7 1 - 0 7 . 0 4	T Z	2 2 0 8	0 0 1

(Prostor pro další informace)