

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 6275/2013-SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková
Telefon: 972 244 712
E-mail: HruskovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ Dodatečné informace – Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 6:

Dotaz k SO 6011, ŽST Úvaly - vysunuté spojky, stožárová transform. TS 22/0,4 kV a přípojka vn :

- Soutěžní dokumentace obsahuje dodávku a montáž odbočovacího bodu č.1 (stožár odbočení ze stávající linky), který je zřetelně označen jako majetek distributora (ČEZ).
Bude tento stožár hrazen z prostředků SŽDC, anebo má být tento stožár z ocenění vypuštěn?
- Obecně je tento SO 6011 složen z části SŽDC a z části ČEZ. Budou oceňovány položky výkazu výměr, týkající se části ČEZ?

Odpověď na dotaz č. 6:

- Dodávka a montáž odbočného bodu č. 1 bude dodavatelem realizována a tudíž bude součástí ocenění. Rozdělení ČEZ a SŽDC uvedené v projektové dokumentaci (příloha 2, specifikace) je z důvodu jednoznačného vymezení požadavků ČEZ dle zákon č. 458/2000 Sb. a PPDS (pravidel provozování distribuční soustavy). Stavební objekt SO 6011 spadá do majetku SŽDC – tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci, v soupisu prací a rekapitulaci ceny (cena stavby.xls).*
- Položky označené ČEZ budou oceňovány v majetkové části SŽDC. Nová napájecí linka 22kV pro TS 22/0,4kV bude v majetku SŽDC.*

Dotaz č. 7:

Po prostudování obdržené dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme zjistili, že chybí kompletní dokumentace na stavební objekty SO 01 - SO 05 v části E.1.6. Potrubní vedení. Prosíme o informaci, kde je možné tuto dokumentaci obdržet.

Odpověď na dotaz č. 7:

Dokumentaci ke stavebním objektům SO 01 až SO 05 má dodavatel k dispozici. Ta je uvedena v projektové dokumentaci, části E.1.6 Potrubní vedení pod stavebním objektem SO 9998. Informace o tomto uspořádání je uvedena v zadávací dokumentaci, Dílu 2, přílohy 2c), ve zvláštních technických podmínkách, v článku 2, devátá odrážka:

„Zhotovitel dále zajistí realizaci přeložky kanalizace v ul. Na Spojce v Úvalech, navazující na přeložku stávající kanalizace SO 9112 pod žel. mostem v ev. km 387,981 v místě nové šachty Š9a vpravo ve směru staničení žel. trati. Na tuto kanalizaci byla zpracována samostatná projektová dokumentace „Přeložka dešťové kanalizace v ulici Na Spojce, Úvaly u Prahy“, která je součástí podkladů Zadávací

dokumentace stavby Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly, včetně soupisů prací. V projektové dokumentaci zařazena v části E.1.6 Potrubní vedení jako SO 9998 Přeložka dešťové kanalizace v ul. Na Spojce, Úvaly u Prahy, v Soupisu prací zařazena rovněž v části E.1.6 Potrubní vedení jako SO 01 až 05.“

V Praze dne 22. 5. 2013

—

—

—

Ing. Petr Šlegr, v. r.
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1372
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace