

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly**

Číslo stavby **1210**

Název PS,SO : **ŽST Úvaly, osvětlení spojovacího chodníku pro pěší**

Číslo PS,SO **SO 6102.2**

Tisk: 26.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky <i>Výkaz výměr</i>	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl: 743A Venkovní osvětlení				
1	743ABA	Osvětlovací stožár sadový do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	13,000
2	743AFA	Svitidlo pro montáž na městský sadový stožár pro zdroj do SHC 150W <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	ks	13,000
Díl: 742G Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn				
3	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm ² , kabel silový izolace plastová <i>Specifikace - příloha č.02</i>	m	565,000
Díl: 742J Ukončení vodičů a kabelů nn				
4	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	kus	34,000
Díl: 701C Rýhy (výkopy, záhozy, lože, krytí kabelů, pažení, žlaby)				
5	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	m	540,000
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	m	560,000
Díl: 701 Zemní práce				
7	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,485
8	701ABB	Sejmutí drnu	m ²	140,000
9	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	m ³	14,000
10	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně <i>Výkres situace - příloha č.11</i>	kus	16,000
11	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	485,000
12	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m ³	3,000
13	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m ³	5,000
14	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m ²	6,000
Díl: 741F Uzemnění				
15	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm ² <i>Specifikace - příloha č.02</i>	m	640,000
Díl: 702 Odvoz odpadu				
16	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	3,000
Díl: 747G HZS				
17	747GAC	Zkušební provoz	hod	30,000
Díl: 747B Revize elektrického zařízení				
18	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000
Díl: 747C Průkaz způsobilosti				
19	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000
Díl: 747E Měření kabelových vedení a osvětlení				
20	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm ²	kus	1,000