



LEGENDA VZT

- POZINKOVANÁ TROUBA SPIRÁLNĚ VINUTÁ – SPIRO
- OHEBNÉ HLINÍKOVÉ HADICE – FLEXO
- VENTILÁTOR MIXVENT– TD–500/160 –230V/0,2A (430 m3/h)
- FILTRAČNÍ KAZETA MFL DN 160 (G4)
- EL. OHŘÍVAČ DN 160 S REGULACÍ VÝKONU – 230V / 2,1 kW
- TLUMIČ HLUKU MTS 160 (l=1000)

LEGENDA KLIMATIZACE

- KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ HT 32
- POTRUBÍ ROZVODU CHLADU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV :

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POVRCHY STĚN	POVR. STROPU	POZNÁMKA
19	PROSTOR PRO VZT, EL	176,50	BETON. MAZANINA	STÁV. OM., TAHOKOV, VOŠ	VSŽ PLECH - OK	DILAT.PLECH TITANZ.

POZNÁMKA:

– PŘI POUŽITÍ DLOUHÝCH ZÁVĚSŮ POUŽIT SYSTÉMOVÉ ZÁVĚSY V JEDNOM KUSE (BEZ NADSTAVOVÁNÍ)



NÁZEV STAVBY: Ostrava Svinov ON - PD	MÍSTO STAVBY: Stavební úpravy v interiéru nové nádražní haly na ulici Peterkova v Ostravě-Svinově	
OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace	AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: Ing. arch. Václav Filandr	
	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Václav Filandr PROJEKTANT - SPECIALISTA: Ing. Jiří Maňas	
VÝKRES: Půdorys mezistropu - VZT	VYPRACOVAL: Luděk Beneš	DATUM: 02/2021 STUPEŇ: OHL MĚŘITKO: 1:100 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1-4