



Váš dopis ze dne: 22.09.2021

Naše značka: O21070160343
 Vyřizuje: Ladislav Buriánek
 Tel.: tel.: +420 387 761 521
 E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz
 Datum: 22.09.2021

METROPROJEKT Praha a.s.
 Argentinská č.p. 1621/36
 170 00 Holešovice

Soběslav, parc. č. 4022/2, Přestupní terminál Soběslav (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážďená, č.p. 1003/5, 11000

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zakreslání námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší:

- D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, teplo, kanalizace)
- SO 301 Dešťová kanalizace (odvodnění místní komunikace, nástupiště)
- SO 302 Dešťová kanalizace (odvodnění parkovací plochy)
- SO 303 Odlučovač ropných látek
- D.2.1.8 Pozemní komunikace
- SO 001 Příprava území
- SO 101 Místní komunikace, nástupiště
- SO 102 Parkovací plocha
- SO 103 Komunikace pro pěší
- SO 104 Dopravně inženýrská opatření vč. PDZ
- D.2.1.10 Protihlukové objekty.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Platí pouze v případě napojení do jednotné kanalizace.
- Napojení kanalizačních přípojek od dešťových vpustí bude provedeno přes vysazené odbočky se souhlasem provozu ČEVAK a.s. - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci. Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko ČEVAK a.s. - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Bořivoj Jelínek, tel. 724 052 666, borivoj.jelinek@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6m od líce potrubí a **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede ČEVAK a.s. – vodovod - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz, kanalizace - Luděk Pysanczyn, tel. 723829537, ludek.pysanczyn@cevak.cz.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřijatelné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ladislav Buriánek
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Přílohy: PD, Mapa_O21070160343.pdf

