



LEGENDA

1 ELEKTROKOTEL - NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ
JM. VÝKON 21 kW
NAPĚTÍ 400V

22VK-600/1200 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK

KRMM 1500.600 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

- TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- RŠ ROHOVÉ ŠROUBENÍ
- (5) HODNOTA PŘEDNASTAVENÍ VENTILU

- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ Cu.

- ROZVODY BUDOU VEDENY V DRÁŽCE VE ZDI.

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ O MIN TL. 13mm

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2		
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
INVESTOR		SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 10. 2021	MĚŘÍTKO -	STUPEŇ DSP
AKCE		RYBNÍŠTĚ ON - OPRAVA OBJEKTU RYBNÍŠTĚ 133, 407 51 RYBNÍŠTĚ		ZAK. ČÍSLO P2955-21	FORMÁT 2A4	
PROFESE		D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ		ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV		MONTÁŽNÍ SCHEMA				
P2955 002 - 21						