ENERGOCENTRUM část A

ENERGOCENTRUM část B

RH1

RH2

T1
22/0,4 kV
1600 kVA

T2
22/0,4 kV
1600 kVA

DUPS A

DUPS B

MAINS A
3x400/230V 50Hz TNC - S

MAINS B
3x400/230V 50Hz TNC - S

Upstream BUS

Downstream BUS

QDA_A
QDX_A
QD3_A
QD1_A
QD2_A
QDB_A
QDC_A

QDX_B
QDA_B
QD1_B
QD3_B
QD2_B
QDC_B
QDB_B

Load A
3x400/230V 50Hz TNC - S

Load B
3x400/230V 50Hz TNC - S

ATJ

RZS.AB

RZS.A

RZS1.B

RZS1.AB

ATJ

2 DC 110V IT

3/N/PE AC 400/230V 50Hz /TN-S

BAT
125Ah
110VDC

230VAC

110VDC

F

VÝVODY

PŘÍVOD

MECH. BLOK

AUT. ZÁSKOK

QF1

3/N/PE AC 400/230V 50Hz /TN-S

2 DC 110V IT

230VAC

110VDC

BAT
496Ah
24VDC

RAH RHZ2 RH2

STÁVAJÍCÍ CDP

RHA2 RPO RHB2

PŘÍSTAVBA CDP

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

OMZ - IS, s.r.o.
Lidická 1261, 765 02 Otrokovice
e-mail : omz@omz.cz
Tel./fax : +420 577 923 088

Název: Přehledové schéma NN	ODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Marek	KRESLIL : Ing. Tomáš Marek	
Stavba: Rozšíření CDP Přerov - nová budova	KONTROLOVAL: Ing. Stanislav Marek	ZAKÁZKA Č.: 20_05_04	MĚŘÍTKO: / LIST Č.: 01
PS/SO: PS 36 Transf 22/0,4 kV, vlast. spotř. stejnosměrná	ÚČEL: DUR / FORMÁT: A3	DATUM: 10/2021	ŘAZENÍ: 02 / ČÁST: D.1.3.2