



33/600-1200
TPV 15/ 7
UPŠ 15
1454 W

33/600-1600
TPV 15/ N
UPŠ 15
1938 W

PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM - Cu 15x1
TOPNÁ VODA 55°/45°C, PN3
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK DLE ČSN EN 13480-5

<div>Ing. Pavel Košář</div> <div>TEPLO-PROJEKT</div> <div>projektová a inženýrská činnost v oboru vytápění a zásobování teplem FARSKÉHO 14, 326 00 PLZEŇ</div>	ZODP. PROJEKTANT : Ing. P. Košář	STAVBA : Oprava vytápění v objektu Bělá nad Radbuzou	
	PROJEKTOVAL : Ing. P. Košář	MĚŘITKO : 1:50	POŘADÍ : 4
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 2.NP TP 22-01-1002		PROFESE : VYTÁPĚNÍ	
		DATUM : 01/2022	PARÉ Č. :
STAVEBNÍK : Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1		STUPEŇ : DPS	