

Váš dopis ze dne: 30.08.2021

Naše značka: O21070158204  
Vyřizuje: Šárka Šmardová  
Tel.: tel.: +420 725 860 811  
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz  
Datum: 08.09.2021

Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.  
Chlum č.p. 144  
382 03 Křemže

**Prachatice - č.p. 217, parc. č. 1547, ŽST Prachatice - odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC, prodloužení kanalizace, kanalizační přípojky (územní, stavební řízení)**

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná, č.p. 1003/7, Praha

Projektová dokumentace řeší odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC, stávající septik bude zrušen. Je navrženo prodloužení kanalizace pro veřejnou potřebu a stavba dvou kanalizačních přípojek. Navrhované kanalizace bude předána do majetku města Prachatice. Navrhovaná splašková kanalizace PP SN12 DN 250 (81,70 m) bude napojena na stávající kanalizační sběrač DN 400. Na trase kanalizace budou umístěny 3 prefabrikované betonové revizní šachty DN 1000 mm. Splaškové odpadní vody z výpravní budovy a veřejných WC budou odváděny kanalizačními přípojkami DN 150, které budou napojeny do navrhované kanalizace. Dešťové vody z budov budou lividovány mimo navrhované kanalizační přípojky. Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu je stávající.

**S prodloužením kanalizace pro veřejnou potřebu souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

**Obecná ustanovení:**

1. Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
2. Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, minimálně SN 8.
3. Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
4. Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.
5. Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
6. Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

**Činnosti před realizací:**

1. Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (p. Koutný, tel. 725 715 514, vaclav.koutny@cevak.cz) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.

2. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Stehlík, tel. 731 134 286, [vaclav.stehlik@cevak.cz](mailto:vaclav.stehlik@cevak.cz). Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
3. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

#### **Činnosti v průběhu realizace:**

1. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
2. Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Prachaticko.
3. Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. p. Tomčány, tel. 602167930, [frantisek.tomcany@cevak.cz](mailto:frantisek.tomcany@cevak.cz). Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.
4. V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
5. Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu kanalizace volejte p. Tomčány, tel. 602167930, [frantisek.tomcany@cevak.cz](mailto:frantisek.tomcany@cevak.cz).
6. K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
  - Smlouva darovací či kupní. Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi investorem a vlastníkem stávajících sítí.
  - Zápis o odevzdání a převzetí stavby obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH.
  - Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
  - Projektovou dokumentaci skutečného provedení (situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily) včetně dokladové části.

#### **Kanalizační stoky a objekty:**

- Kamerovou zkoušku kanalizace (kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace) s vyznačením kontrolovaného úseku.

#### **Se stavbou kanalizačních přípojek souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

##### **Obecná ustanovení:**

1. Po zhotovení sítí, kolaudaci a převedení do vlastnictví obce bude možné napojení dle přiložené projektové dokumentace.
2. Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

**Činnosti před realizací:**


1. Podmínkou připojení kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Požadavek na smlouvu můžete zadat prostřednictvím našeho portálu na stránkách [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz) v sekci Zákaznický servis nebo osobně v zákaznickém centru České Budějovice (Severní 8/2264) nebo obchodních kancelářích Jindřichův Hradec (Jiráskovo předměstí 622/II), Písek (Nádražní 701), Tábor (Kosova 2894). Informace ke sjednání smlouvy Vám poskytneme také na zákaznické lince tel. 844 844 870.
2. Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na kanalizaci je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz) nebo na oddělení vyjadřovací činnosti společnosti ČEVAK a.s.) včetně příslušných zákonů a technických norem.

**Činnosti v průběhu realizace:**

1. Napojení kanalizační přípojky bude provedeno přes vysazenou odbočku se souhlasem provozu ČEVAK a.s. – p. Tomčány, tel. 602167930, [frantisek.tomcany@cevak.cz](mailto:frantisek.tomcany@cevak.cz). Připojení bude provedeno po investorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištění a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci). Nebude-li doloženo toto písemné potvrzení, bude nutné na náklady investora provést kamerovou prohlídku kanalizace i přípojky, na jejímž základě bude písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. řádné provedení napojení.
2. Na ležaté domovní kanalizaci bude zhotovena revizní šachta (min. DN 400mm) nebo osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou. Šachtu nebo čistící kus je třeba umístit co nejbližší k hranici pozemku nebo k obvodové zdi (tvoří-li tato hranici pozemku). Toto zařízení není potřeba řešit, pokud je již osazeno stávající.
3. Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat) a předložena smlouva o odvádění odpadních vod.

S pozdravem

Šárka Šmardová  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (223)  
v. 2. 

Přílohy: Mapa\_O21070158204.pdf

