

Váš dopis ze dne: 15.03.2022

Naše značka: O22070174600  
Vyřizuje: Šárka Šmardová  
Tel.: tel.: +420 725 860 811  
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz  
Datum: 21.03.2022

Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D.  
Chlum č.p. 144  
382 03 Chlum u Křemže

**Prachatice - parc. č. 1547, ŽST Prachatice - odkanalizování výpravné budovy a veřejných WC, dešťová kanalizace (územní, stavební řízení)**

Investor: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná, č.p. 1003/7, Praha

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. Dešťovou kanalizaci neprovozujeme.

Projektová dokumentace řeší prodloužení dešťové kanalizace a odvádění dešťových vod z výpravní budovy a veřejného WC.

Prodloužení dešťové kanalizace je navrženo z PP DN 300 SN12 (83,0 m). Navrhovaná dešťová kanalizace bude napojena do stávající dešťové kanalizace DN 300. Na trase budou osazeny revizní šachty DN 1000 mm. Z jednotlivých objektů budou vedeny dešťové kanalizační přípojky.

S ohledem na prostorové uspořádání sítí bude trasa prodloužení dešťové kanalizace a splaškové kanalizace v jednom místě vedena v blízkosti vzrostlého stromu a potrubí budou vedena ve společném výkopu. Úsek bude vymezen společnými revizními šachtami se separátním vedením oddílné splaškové a dešťové stoky. Šachtové dno DN 1200 bude provedeno se sklolaminátovou výstelkou, kdy dešťová voda je vedena v uzavřeném systému, který je opatřen tlakovým poklopem.

**S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

1. Ke stavbě splaškové kanalizace jsme vydali vyjádření čj. 021070158204 ze dne 8.9.2021, které je platnosti. Doporučujeme provést prodloužení splaškové kanalizace v DN 300 místo DN 250.
2. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
3. Společnosti ČEVAK a.s. bude předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení dešťové kanalizace a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Na technickou kontrolu společných revizních šachet volejte p. Tomčány, tel. 602167930, frantisek.tomcany@cevak.cz.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657  
v. 2.

Přílohy: Mapa\_O22070174600.pdf

