



Kominictví- Jaromír Barák

Nový Šaldorf 156, 671 81 Znojmo, IČO: 62847104, Telefon: 603 540322

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: 7302/ BD

Datum vystavení zprávy: 18.12.2019

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 09.12.2019

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby: KOMINICTVÍ- Jaromír Barák, Nový Šaldorf 156, 671 81 Znojmo, IČ: 62847104

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění a kontrolu: Jaromír Barák

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: 047/36-024/2012

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00, IČ: 70994234

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:

Název, sídlo a IČ, právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu: Novosedly 122- strážní domek- Andrea Kubišová

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

1x teplovodní kotel na pevná paliva značky Dakon o výkonu 20kW s ocelovým kouřovodem průměr 150mm, délka 1800mm, který je 2x kolenem 90° napojen do jednovrstvého komína cihlového o rozměrech 150x150mm a výšce 7000mm.

Umístění spotřebiče: Přízemí- kotelna.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): --

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: *Nebyly zjištěny.*

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: *Nebyly zjištěny.*

Termín odstranění nedostatků: --

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE



Podpis a razítko oprávněné osoby