

Dodací list - Daňový doklad Datum 25.5.2021

Dodavatel KOMINICTVÍ Stuchlík Rostislav Bratří Čapků 772/3, 669 02 Znojmo IČ: 752 67 241 Tel.: 728 059 667	Odběratel M. ZEDNÍKOVÁ ŠUMNÁ 38
--	--

Kontrola stavu spal. cesty
 Čistění spalnové cesty
 (dle VYHLÁŠKY č. 34/2016 Sb.)

DRÁŽENÍ DOHEK-ČD

Zpráva o provedení kontroly nebo čistění spalinové cesty

Adresa kontrolovaného objektu: ŠUMNÁ 38

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čistění:

Komínový průduch...světlost (mm)	výška (m)	kom. vložka - materiál
160	9	ZDĚNÝ (PPC)

Kouřovod...světlost (mm)	délka (m)	materiál
160 X 130	2X KOLENO	KOVOVÝ

Spotřebič - výkon

KOTEL VIADRUS - 23KW

PEVNÁ PALIVA

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

/

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

MUTNA OPRAVA KAMINOVE HLAVY

Termín odstranění nedostatků:

DO KONECE TOPNE SEZONY 2021/22

KOMINICTVÍ
Stuchlík Rostislav
 669 02 Dyjákovičky 171
 IČ: 752 67 241
 Tel.: 728 059 667

celkem Kč 450,-