



**Z P R Á V A o provedení čištění a kontroly spalinových cest dle zákona 320/2015 Sb., vyhlášky č. 34/2016 Sb. a ČSN 734201**

Číslo zprávy	N260/2020
Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby	Ondřej Nágl
Číslo živnostenského listu	OŽÚ 2021/2010
IČO odborně způsobilé osoby	748 61 557
Jméno a příjmení uživatele objektu	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1
Adresa objektu	Brno Královo Pole – str. dvojdomek
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty	2.11.2020

**Zapojené spotřebiče :** v přízemí v kotelně je umístěn kotel na pevná paliva DAKON DOR 12

**Komíny :** zděné komínové těleso s průduchem opatřeným AK vložkou o průměru 160 mm, celková výška je cca 6,0 bm, účinná výška je cca 5,0 bm, kontrolní otvor v patě komínu v kotelně

**Kouřovody :** ocelový kouřovod o průměru 150 mm, délka 2,0 bm, 3x 90°koleno



Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě : -

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě : -


Termín odstranění nedostatků : -

Doporučení :

**Závěr: Spalinová cesta je provozuschopná.**

**V Otaslavicích dne : 4.11.2020**

**Vypracoval : Ondřej Nágl**



.....  
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

**rozdělovník :** 1x objednavatel  
1x archiv kominíka