

<i>Název 1:</i> Slatiňany - stavědlo 2	
<i>Název 2:</i> demolice objektu	
<i>Druh:</i> 5. Stavba dráhy - SDC	<i>Stupeň stavby::</i> 5. Odstraňování staveb (§128 - 131)
<i>Číslo jednací:</i> 5584/2020-SŽ-OŘHKR-SPS	
<i>Přijato:</i> 18.02.2020	<i>Termín:</i> 30.04.2020
<i>Stavebník:</i> SŽDC OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové	
<i>Žadatel:</i> SŽDC s.o.	
<i>Traťový/definiční úsek:</i> 161111 - žst. Slatiňany, km 75.595 - 76.446	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 749796 Slatiňany Parc. číslo 1470	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyřádění odborných správ:

140 SOČ - Prodeje

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Taichmanová Zdeňka dne 03.03.2020

140 SOČ - Pronájem

Souhlasím

Č.j.:

Bez nájemních smluv.

Podepsal Mičolová Eva Ing. dne 18.02.2020

190 Řízení provozu

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Pilařová Martina Ing. dne 18.02.2020

330 ST PCE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

1/ Požadujeme likvidaci budovy včetně základů a zpevněných ploch. Plochu po odstranění budovy včetně přilehlého pozemku vyčistit a urovnat, ohumusovat a zatravnit pro strojní sečení.

2/ Zahájení prací je třeba v předstihu ohlásit vedoucímu provozního střediska TO Skuteč panu Menclovi (724 403 565), se kterým nutno konzultovat detailní řešení konečné úpravy.

3/ Ukončení prací, jakož i předání upravené plochy po demolicí budovy bude provedeno za účasti kompetentních pracovníků zadavatele, zhotovitele a správce plochy-ST Pardubice. Upravenou plochu přebere za ST Pardubice VPS TO Skuteč pan Menci.

Podepsal Klejch Miroslav, Ing. dne 18.02.2020

430 SSZT PCE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nachází kab trasa a přejezdové zab zařízení ve správě SSZT-viz příloha. Stavební činnost nesmí nijak omezovat rozhledové poměry na přejezdu ani viditelnost a slyšitelnost signalizace. V opačném případě musí být provedeno dopravní opatření dle platných norem a předpisů, nebo během prací omezujících rozhledy a signalizaci uzavřen a střežen přejezd. Vytyčení objednejte na tel 724947734 p Stránský. Dle výsledků vytyčení správce na místě určí nutnost a způsob krytí tras a zařízení.

+ 1x příloha

Podepsal Stránský Emil dne 26.02.2020

500 SEE

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

V zájmovém území se nacházejí sítě ve správě SEE - viz přílohy. Polohy kabelových tras jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí p. Jaroslav Novotný tel.: 724 005 613 příp. místní správce p. Miloš Hledík tel.: 702 021 559. Zařízení ve správě SEE se stavbou nesmí poškodit. Zemní práce nesmí být prováděny v ochranném pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě menší vzdálenosti požadujeme dozor pracovníka SEE.

Objekt je nutno odpojit od elektrické energie.

+ 2x příloha

Podepsal Krůčka Jiří Ing. dne 26.02.2020

600 SMT

Souhlasím

Č.j.:

Podepsal Novák Pavel, Ing. dne 21.02.2020

ČD Telematika Pardubice

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 3x příloha

Podepsal Kempná Miroslava dne 06.03.2020

RSM stavby**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

+ 1x příloha

Podepsal Sporková Tereza dne 09.03.2020

SŽE HK**Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

1) Viz vyjádření OŘ SEE

2) Odpojení od el. rozvodů LDSž zajistí OŘ SEE.

Podepsal Hroneš Vladislav dne 25.02.2020

SŽG Praha IG**Souhlasím**

Č.j.:

Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 18.02.2020