



LEGENDA:

- KU– KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK– ZPĚTNÁ Klapka
- POJ.VENTIL– POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- VPOD– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP– PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
- VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- PB– PEVNÝ BOD
- VyvVT– VENTIL REGULAČNÍ CÍRKULAČNÍ VENTIL
- VM– PODRUŽNÝ VODOMĚR
- S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA

TL.IZOLACE TRUBEK–STUDENÁ VODA:
MIN. 6mm

TL.IZOLACE TRUBEK–TEPLÁ VODA:
D20– 20mm; D25– 30mm; D32–40mm; D40–40mm
D50– 50mm;

U POTRUBÍ VE VNITŘNÍ ZDI JE MOŽNO SNÍŽIT TL. NA 1/2 MIN. VŠAK 10mm

ZNAČENÍ POTRUBÍ NA VÝKRESE
NEREZOVÉ LISOVANÉ POTRUBÍ – vnitřní průměr–DN
PP – vnější průměr

+/- 0,000=220,160 - STÁVAJÍCÍ-NEMĚNÍ SE

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Miriam Panicová, tel.737942578 e-mail: m.panicova@volny.cz		DATUM 2/2022	
		VYPRACOVAL Ing. Miriam Panicová, tel.737942578 e-mail: m.panicova@volny.cz			
ČÁST PD D 1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				STUPEŇ PD DPS	
NÁZEV STAVBY VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER, STAVĚDLO Č.3 BRNO-MALOMĚŘICE PARC.Č. 1897/48, K.Ú. BRNO-MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO:IC6000385606				FORMÁT 2*A4	
				ČÍSLO ZAKÁZKY E639-S-927/2022	
OBJEKT VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER, STAVĚDLO Č.3, BRNO-MALOMĚŘICE PARC.Č. 1897/48, K.Ú. BRNO-MALOMĚŘICE INVENTÁRNÍ ČÍSLO:IC6000385606				MĚŘÍTKO 1:100	
AXONOMETRIE VODY				ČÍSLO PŘÍLOHY 09	