

STAVBA:

Oprava mostu v km 254,069  
na trati Retz - Kolín

OBJEDNATEL:



Správa železnic, s.o.  
Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26  
611 43 Brno

 <b>dipont</b> DIPONT s.r.o, projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18 , 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D21005	Datum: 11/2021
ODP. PROJEKTANT STAVBY	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	Bc. KATEŘINA BRABCOVÁ, DiS.	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	
			Formát:	15xA4
STAVBA: Oprava mostu v km 254,069 na trati Retz - Kolín			Část: B.8	Paré:
PŘÍLOHA: HAVARIJNÍ PLÁN			Příloha: 4	

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
po dobu stavby:  
„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“

# **HAVARIJNÍ PLÁN**

po dobu stavby:

„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“

=====

<b>Umístění objektu:</b>	obec Nová Ves u Leštiny katastrální území Nová Ves u Leštiny kraj Vysočina
<b>Povodí toku:</b>	Vranidolský potok
<b>Správce vodního toku</b>	<b>Lesy ČR, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
<b>Správce povodí</b>	<b>Povodí Labe, s.p.</b> Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
<b>Investor:</b>	<b>Správa železnic, s.o.</b> Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno
<b>Dodavatel:</b>	<b>dle výběrového řízení</b>
<b>Vypracoval:</b>	<b>DIPONT, s.r.o.</b> Klíšská 1432/18 400 01 Ústí nad Labem
<b>Zpracoval:</b>	Bc. Kateřina Brabcová, DiS. tel. 739 450 114
<b>Datum zpracování:</b>	březen 2022
<b>Platnost povodňového plánu:</b>	po dobu opravy mostu
<b>Havarijní plán:</b>	schválil dle § 39, odst. 2), písm a) zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění, Městský úřad Havlíčkův Brod – OŽP - vodoprávní úřad

**razítko:**

**datum:**

**č.j.:**

**podpis:**

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

# **HAVARIJNÍ PLÁN**

## **„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

### **1 OBSAH**

1.	Definice havárie jakosti vod.....	3
2.	Hlavní kategorie látek způsobující havarijní znečištění vod.....	3
3.	Základní předpisy .....	4
4.	Popis stavby.....	4
5.	Charakteristikazávadných látek.....	5
6.	Činnost při havárii, hlášení havárie .....	5
7.	Prostředky určené k odstranění následků havárie.....	7
8.	Protihavarijní opatření .....	8
9.	Závěr .....	9
10.	Adresář a telefonní seznam účastníků havarijní ochrany.....	11
11.	Osoby odpovědné za dodržování havarijního plánu.....	13

# **HAVARIJNÍ PLÁN**

=====

## **1. Definice havárie jakosti vod**

Havarijním zhoršením jakosti vod je mimořádné závažné zhoršení, popř. ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se zejména závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, olejovým povlakem hladiny nebo pěnou, popřípadě úhynem ryb a jiných organismů. Za mimořádné závažné ohrožení jakosti vod se považuje ohrožení vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek, popřípadě odpadních vod v jakosti nebo množství, které může způsobit havárii, do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou. Dále případy technických poruch a závad, které takovému vniknutí předcházejí a případy úniku ropných látek ze zařízení k jejich zachycování, skladování, dopravě a odkládání.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

## **2. Hlavní kategorie látek způsobující havarijní znečištění vod**

- a) ropné látky
- b) jedy a látky škodlivé zdraví
- c) žíraviny, radioaktivní zářiče a odpady
- d) silážní šťávy
- e) průmyslová a statková hnojiva
- f) přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a plevelů
- g) pevné a tekuté odpady průmyslu
- h) kaly a odpady

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

### **3. Základní předpisy**

- Nařízení vlády 401/2015 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod“,
- zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,
- ČSN 75 3415 v platném znění "Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování",
- Vyhláška č.450/2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

### **4. Popis stavby**

Stavba se nachází na pozemku Správy železnic, s.o. p.č. 2240 v k.ú. Nová Ves u Leštiny je součástí stávající liniové stavby. Jedná se o stavbu dráhy a stavbu na dráze. Most v km 254,069 převádí trať Retz - Kolín přes trvalou vodoteč – Vranidolský potok v extravilánu obce Nová Ves u Leštiny. Na mostě jsou vedeny 2 traťové koleje.

Stávající most je tvořen třemi různými nosnými konstrukcemi. Původní most z roku 1870 s cihelnou polokruhovou klenbou tloušťky 600 mm a světlosti 2,0 m, byl prodloužen betonovou polokruhovou klenbou tloušťky 550 mm a o stejné světlosti. Cihelná klenba je opřena do masivních kamenných opěr, které jsou založeny na dřevěném roštu. Betonová klenba je opřena do betonových opěr založené na betonovém základu s kolejnicovým roštem. V roce 1984 byl dále most prodloužen uzavřenými prefabrikovanými rámy o světlosti 2,0 m. Rámy jsou uloženy na betonovém základu, jenž je proveden na štěrkovém polštáři a štěrkovém loži. Stavebně-technický stav objektu je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm K3/S2.

Jedná se o stavbu dráhy a stavbu na dráze, je součástí stávající liniové stavby.

Jediným možným zdrojem havarijního znečištění vod ze strany zhotovitele stavby jsou dopravní prostředky a stavební mechanismy. Dopravní prostředky a ostatní mechanismy, které by mohly být zdrojem znečištění (zemní stroje, centrály, atd.) budou po skončení pracovní směny umístěny mimo staveniště.

Zhotovitel stavby manipuluje s běžnými látkami zajišťující chod motorových vozidel. Jedná se o látky na ropné bázi jako je benzín, nafta, různé druhy motorových olejů a brzdových kapalin, nátěrové hmoty.

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

## **5. Charakteristika závadných látek**

### ***Ropné látky***

Uhlovodíky a jejich směsi s bodem tuhnutí nižším než +40°C. Ropné látky na vodě vytvářejí povlak až vrstvu, za určitých podmínek vytvářejí s vodou olejové emulze, velmi omezeně se ve vodě rozpouštějí. Rozpuštěný nebo emulgovaný podíl ropného znečištění vody vytváří nejvíce nebezpečnou část havarijního úniku především vlivem přímé toxicity uhlovodíků. Oddělení těchto podílů je obtížné. Při vzniku souvislé vrstvy volné olejové fáze na povrchu vodní hladiny se snižuje nebo znemožňuje přístup kyslíku. Již při malé koncentraci obsahu ropných látek se voda stává obtížně upravitelnou pro vodárenské účely.

### ***Hořlavé kapaliny***

Kapaliny, suspenze nebo emulze splňující při normálním atmosférickém tlaku současně tyto podmínky:

- nejsou při teplotě +35°C tuhé ani pastovité,
- mají při teplotě +50°C tlak nasycených par max. 294 KPa,
- mají teplotu vzplanutí max. +250°C,
- lze u nich stanovit teplotu hoření.

### ***Izolační a nátěrové hmoty***

Na stavbě budou použity nátěry betonu proti zemní vlhkosti na bázi asfaltu.

Bezpečnostní listy budou uloženy na stavbě jako příloha stavebního deníku.

## **6. Činnost při havárii, hlášení havárie**

Při vzniku nebo zjištění havarijního úniku je nutné provést taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnou látkou. Zároveň je třeba ihned tuto havárii nahlásit v pracovní a mimopracovní době Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany, případně Policii České republiky, správci povodí Povodí Labe, s.p., správci vodního toku Lesy ČR, s.p.

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 450/2005 Sb. využita tel. čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny s ohledem na charakter, specifickou a délku předávaných zpráv a tím blokování linek tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozcí otravě, ekologické katastrofě, vážném zranění osob apod.

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správci povodí Povodí Labe, s.p., správci vodního toku Lesy ČR, s.p. jsou povinni neprodleně informovat o havárii příslušný vodoprávní úřad v Havlíčkově Brodě a Českou inspekci životního prostředí v Havlíčkově Brodě. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu. Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených výše při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci ŽP a Hasičskému záchrannému sboru České republiky potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá.

Jako základního spojení při mimořádných událostech je účelné využít i nepřetržité služby správci povodí Povodí Labe, s.p., správci vodního toku Lesy ČR, s.p., Hasičského záchranného sboru. **Kontakty základního spojení jsou součástí tohoto dokumentu.**

Havárii hlásí ten, kdo ji způsobil, nebo zjistil, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem některé z výše uvedených institucí, která přijímá automaticky další ohlašovací povinnost. Včasně zjištění a ohlášení havárie je jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na pozdější následky.

Není-li jednoznačně jasné, kdo havárii způsobil, je nutno odebrat vzorky znečišťující látky, znečištěné vody a pozadí (profil nad místem vniknutí znečištění do toku). Při odběru vzorků je nutno zajistit přítomnost hodnověrného svědka (nejlépe Policie ČR, pracovníka vodoprávního úřadu nebo ČIŽP apod.) a vhodné vzorkovnice. Vhodné konzultovat telefonicky s příslušnými odborníky. Tyto vzorky mají značný vliv na prokázání původce a rozsahu havárie. Zároveň je nutné zahájit okamžitě práce na omezení škodlivých účinků havárie. Při vzniku havárie a sanačním zásahu se všichni řídí pokyny vodoprávního úřadu a ustanoveními tohoto havarijního plánu. V případě nebezpečí z prodlení přistoupí dodavatel prací k realizaci neodkladných zásahů dle situace a vlastního uvážení, to znamená, že je nutné zabránit, popř. omezit úniku látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování látky. Především je nutno zabránit, popřípadě omezit, únik znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod a zahájit odstraňování znečištění (např. pomocí absorpčních prostředků, balíků slámy, pilinami apod. za pomoci různého nářadí a náčiní).

Sesbíraný produkt je nutno ukládat do vhodných nádob, popř. vybudovat takové zařízení, aby nemohlo dojít k následnému znečištění (jímka s fólií, sudy, apod.) Veškerá zařízení znečištěná ropnými produkty musí být po skončení havárie očištěna, znečištěné zeminy musí být odstraněny a likvidovány v souladu s předpisy. V podstatě mohou nastat

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

případy, že bude havárie způsobena ze strany zhotovitele stavby nebo bude způsobena činností jiného subjektu nezávisle na zařízení, činnosti a pracovnících zhotovitele stavby.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nakládá s látkami závadnými vodám, je povinen plnit i úkoly na úseku vodního hospodářství vyplývající z obecně závazných a právních předpisů. Z těchto důvodů je povinen spolupracovat při odstraňování škodlivých následků havárie, kterou zavinil svou činností a v ostatních případech na pokyn vodoprávního úřadu. Obecně platí, že každý, kdo zjistí znečištění nebo ohrožení složek životního prostředí, je povinen učinit na základě svých možností neodkladně vše pro zabránění větším škodám.

**Hlášení má obsahovat:**

- - čas vzniku havárie, čas zjištění havárie,
- - přesné označení místa,
- - příznaky havárie,
- - znečišťující látky a původce (jsou-li známy),
- - údaje o odebraných vzorcích,
- - údaje o ohlašovatelci (jméno, adresa, telefon),
- - komu byla havárie ohlášena,
- - bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna.

## **7. Prostředky určené k odstranění následků havárie**

Na stavbě je nutné mít trvale k dispozici prkna, fošny, sorpční materiál (20 kg sorbentu Vapex, dřevěné piliny), nádoby na ropný produkt a nářadí. Mezi základní vybavení patří:

- 1x pytel sorpčního materiálu,
- 1x pytel dřevěných pilin,
- 1x vodotěsný sud o objemu 200 litrů,
- 2x lopata, sekyra, pila.
- 1x norná stěna či had

Speciální prostředky k likvidaci škodlivých látek a následků havárie jsou k dispozici ve skladu Hasičského záchranného sboru v Havlíčkově Brodě.



**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

**V případě havárie bude samotná havárie a celý postup odstraňování následků havárie zaznamenán do stavebního deníku včetně následných opatření prováděných při havarijní situaci a bude prováděna podrobná fotodokumentace. Zápisy do stavebního deníku a fotodokumentace bude prováděna všemi složkami podílejícími se na likvidaci havárie.**

## **8. Protihavarijní opatření**

**Dodavatel prací zajistí před zahájením prací a po dobu stavebních prací:**

- umístění a přístupnost pomůcek pro případnou likvidaci havárie,
- nahlášení zahájení a ukončení prací správci povodí – Povodí Labe, s.p.
- nahlášení zahájení a ukončení prací správci toku – Lesy ČR
- při havárii nahlášení institucím uvedených v bodě 6 havarijního plánu,
- Před zahájením prací provést vizuální kontrolu stavebních strojů ke zjištění případných úkapů provozních kapalin
- parkování mechanismů a stavebních strojů v určeném zařízení staveniště. Mechanizmy, pracovní prostředky a stavební stroje zajistí proti úkapům a proti případnému zcizení pohonných hmot. Při práci mechanismů v korytě toku a v jeho bezprostřední blízkosti budou tyto opatřeny ekologicky nezávadnými náplněmi, které nejsou látkami nebezpečnými vodám. Při odstavení strojů a pracovních prostředků po skončení pracovní směny budou tyto uloženy na bezpečná místa, případně budou zakryty jejich motory plachtou, aby nedocházelo při dešti k vniknutí vody do záchytných van,
- v prostorách stavby nebudou skladovány žádné závadné látky nebezpečné vodám dle § 39 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění
- skladování ropných látek a látek nebezpečných vodám v prostoru zařízení staveniště a v prostoru staveniště samém, je povoleno pouze v originálních obalech, uzavřených kanystrech a sudech, uložených v nepropustné vaně v nezbytném množství k zajištění provozu stavby a strojů,
- mytí vozidel a mechanismů, tak jako likvidace prázdných obalů od použitých barev je na staveništi zakázáno,
- odpovědná osoba na stavbě bude doplněna před vlastním zahájením prací! Tato osoba odpovídá také za dodržování ustanovení havarijního plánu. Před zahájením prací provede proškolení všech pracovníků na stavbě, včetně obsluh stavebních strojů a dopravních prostředků, s tímto havarijním plánem a zásadami bezpečného nakládání s látkami škodlivými složkám životního

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

prostředí. O proškolení provede záznam do stavebního deníku včetně podpisů všech proškolených pracovníků.

## **9. Závěr**

Havarijní plán se po schválení dle § 39, odst. 2), písm a) zák. č. 150/2010 Sb. v platném znění, OŽP – vodoprávním úřadem MěÚ v Havlíčkově Brodě stává nedílnou součástí stavebního deníku a je platný po dobu provádění stavby „Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“.

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

Příloha:

**S Y S T É M S P O J E N Í**  
**při mimořádných událostech**

Řídícím článkem při šetření a likvidaci následků havárie je vodoprávní úřad – OŽP při MěÚ v Havlíčkově Brodě nebo ČIŽP - OI Havlíčkův Brod, odd. Ochrany vod. V mimopracovní době je na tyto orgány vhodné použít spojení přes mobilní telefony. V této době je také výhodné informovat o havárii správce povodí – Povodí Labe, s.p. a správce vodního toku Lesy ČR, s.p.

Jako základního spojení na správce toku při mimořádných událostech je účelné využít mobilní spojení z důvodu personálního obsazení i technického vybavení tohoto pracoviště.

K včasné aktivizaci odpovědných pracovníků havarijní služby Povodí Labe, s.p. napomáhá stálá pohotovost v mimopracovní době na jednotlivých provozních střediscích.

Není-li možno z jakéhokoliv důvodu nahlásit mimořádnou událost správci povodí Povodí Labe, s.p., a správci vodního toku Lesy ČR je možné přímo nahlásit HZS nebo PČR (Toto nahrazuje hlášení podle čl.6.2). Při ohlašování havárie HZS a Policii ČR není vhodné vzhledem k charakteru, specifičnosti a délce předávaných zpráv a tím blokování linek pro závažnější případy využívat telefonních čísel tísňového volání, ale používat spojení na operační pracoviště a telefonní ústředny. Tísňové volání by mělo být využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, vážnému zranění osob apod.

**Havarijní plán obdrží:**

Městský úřad Havlíčkův Brod – povodňová komise	1x
Městský úřad Havlíčkův Brod – OŽP	1x
SŽDC, s.o., oblastní ředitelství Brno	2x
Správce povodí – Povodí Labe s.p.	1x
Správce toku – Lesy ČR s.p.	1x

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
po dobu stavby:  
„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“

## **10. Adresář a telefonní seznam účastníků havarijní ochrany**

**Správce povodí – Povodí Labe, s.p.**

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové  
Vodohospodářský dispečink

tel. 495 088 111  
tel. 495 088 720 (730)

**Správce vodního toku – Lesy ČR, s.p.**

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

tel. 956 999 111

**Povodňová komise města Havlíčkův Brod**

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

starosta města – Mgr. Jan Tecl  
místopředseda PK – Ing. Čeněk Juzl

tel. 569 497 105  
tel: 569 497 106

**Povodňová komise při krajském úřadu kraje Vysočina**

hejtman kraje:

tel. 564 602 140

místopředseda:

tel. 950 270 150

**Městský úřad Havlíčkův Brod – OŽP**

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

Ústředna MěÚ

tel. 569 497 111

Odbor životního prostředí (ved.oddělení)

tel. 569 497 200

**Krajský úřad kraje Vysočina**

tel. 564 602 111

**Česká inspekce životního prostředí-Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – oddělení ochrany vod**

Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Ústředna

tel. 569 496 111

Hlášení havárií

tel. 731 405 166

**Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina**

**Územní odbor Havlíčkův Brod**

Žižkova 993, 580 01 Havlíčkův Brod

tel. 150, 112

tel. 950 275 110, 725 105 022

**KOPIS**

tel. 950 625 122

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

**Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

Pobočka Praha

Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

**tel. 244 032 545**

**Policie České republiky PČR**

**Územní odbor Havlíčkův Brod**

Husova 2894, 580 02 Havlíčkův Brod

**tísňová linka**

**tel. 974 271 229, 974 271 651  
158**

**ZZS kraje Vysočina**

Středisko Havlíčkův Brod

**155  
tel. 569 408 211**

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina**

**Územní pracoviště Havlíčkův Brod**

Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod

**tel. 569 474 211**

**ENVIREX HOLDING,a.s.**

Likvidace nebezpečného odpadu

**Provozovna Havlíčkův Brod**

Humpolecká 3507, 580 01 Havlíčkův Brod

**tel. 569 432 000**

**DEKONTA,a.s.**

ekologická havárie

**nonstop**

**tel. 602 686 622**

**HAVARIJNÍ PLÁN**  
**po dobu stavby:**  
**„Oprava mostu v km 254,069 trati Retz - Kolín“**

## **11. Osoby odpovědné za dodržování havarijního plánu**

### **Odpovědný zástupce zhotovitele:**

Jméno:

Telefon:

Fax:

Mobil:

### **Odpovědný zástupce investora (objednatele):**

Jméno:

Telefon:

Fax:

Mobil:

**Pozor: Vybraná dodavatelská stavební firma má za povinnost určené osoby odpovědné za dodržování havarijního plánu nahlásit Městskému úřadu Havlíčkův Brod - OŽP a to buď písemnou formou (kopie této stránky zaslaná odboru životního prostředí a povodňové komisi) a nebo telefonicky!**

