

Chránička: 50/170  
-1x100 - nn  
- kolej č. 1  
- kolej č. 2  
- km 231,413

SO 36-01

SO 36-04

Nová skříň TS 1519 (1xOT)  
součástí SO 36-01 v km 231,412,  
pro napájení přejezdu 2A, km 231,425

Nový přejezd 2A,  
km 231,425

LEGENDA:

- Napájecí kabel
- Stávající napájecí kabel 6kV - AYKCY 3 x 50 mm<sup>2</sup>
- Nový napájecí kabel 6kV - AYKCY 3 x 50 mm<sup>2</sup>
- Kabelový žlab betonový
- Nová skříň TS 1519, součástí SO 36-01

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv



Chránička:  
-1x100 - 6 kV  
- km 231,538



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Sdružení  
PRODEX-VALBEK



PRODEX  
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB  
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA  
ČLEN SKUPINY VALBEK-EU

1	Dokumentace po zapracování připomínek	05/2016		Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			PRODEX PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA ČLEN SKUPINY VALBEK-EU	
Odpov. projektant stavby	Ing. Pavol Bartoš		PRODEX spol. s r.o., organizační složka Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 tel.: +420 277 007 726 e-mail: info@prodex-cz.eu	
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Vladimír Čulen			
Vypracoval	Ing. Luis Alberto Pinto Castillo			
Technická kontrola	Ing. Vladimír Čulen			
ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE  SO 36-04 Přípojka nn pro napájení PZS v km 231,425			Zak. číslo zhotov.	15XP24005
			Datum	05/2016
			Stupeň	PROJEKT (DSP)
			Měřítko	1:500
Situace			Část	Příloha
			E.3.6.4	02

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE DLE USTANOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. (autorský zákon) KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘŮVÁNA BEZ SOUHLASU PRODEX spol. s r.o., organizační složka