

POZICE:

1a,b – VZDUCHEM CHLAZENÁ BLOKOVÁ CHLADÍCÍ JEDNOTKA S MUTLI-SCROLL KOMPRESOREM VYSOKÁ ÚČINNOST, STANDARDNÍ HLUČNOST

2a,b – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M= 39200 kg/hod, H= 8 m

3 – AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S TEPELNOU IZOLACÍ, OBJEM 2.500 LITRŮ PN6, PŘIPOJOVACÍ HRDLA 4x DN200

4 – ROZDĚLOVAČ CHLADÍCÍ VODY, DN 300, DÉLKA 3,0 m, TEPELNÁ IZOLACE S PAROTĚSNOU 6 x PŘIPOJOVACÍ HRDLO, VYPOUŠTĚNÍ, NÁVARKY PRO M+R

5 – SBĚRAČ CHLADÍCÍ VODY, DN 300, DÉLKA 3,0 m, TEPELNÁ IZOLACE S PAROTĚSNOU 6 x PŘIPOJOVACÍ HRDLO, VYPOUŠTĚNÍ, NÁVARKY PRO M+R

6 – EXPANZNÍ AUTOMAT S PŘÍDAVNOU NÁDOBOU

7 – CHEMICKÁ OPRAVNA VODY

8 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M= 20.723 kg/hod, H= 6 m

9 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M= 35.576 kg/hod, H= 6 m

10 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M= 16.145 kg/hod, H= 6 m

11 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M= 13.795 kg/hod, H= 6 m

12 – ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO M= 1.932 kg/hod, H= 6 m

- KULOVÝ KOHOUT
- KULOVÝ KOHOUT S FILTREM
- FILTR
- REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL
- NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- TEPLOMĚR
- TLAKOMĚR
- DIFERENČNÍ TLAKOMĚR
- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ČIDLO M+R
- PANCEŘOVANÁ HADICE

ZMĚNA	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Oblastní ředitelství Praha
Praha 7, Partyzánská 24, PSČ 170 00

S–JTSK ±0,000 = 222,06 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKAT ISO 9001 DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. Roman Schneider	Ing. Roman Schneider	Ing. Dušan Zoula	M.Pražský

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádraží 129, 266 01 Beroun
SO 110 Rekonstrukce objektu
000 Zařízení pro ochlazování staveb

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0478-00/40
DOKUMENTACE	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	–
DATUM	12.2018
POČET FORMÁTŮ	10 A4

OBSAH PŘÍLOHY: Schema zapojení zdroje chladu

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
E	15	

KDO

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DLO. VÝMĚNY, ČI JEHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM KOPÍROVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.