

Příloha 60 Seznam kabelů								
Stavba: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)								
PS 02-23-03 Odbočka Velká Chuchle, DŘT					Zpracoval:	Tomáš Brada		Datum: 06.2017
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek Zařízení	Pozice	Konec Zařízení	Pozice	Funkce Poznámka
WL101	CYKY 3Jx2,5	230V AC	10	Rozvaděč ATN		DŘT		Napájení PLC
WL102	CYKY 3Jx2,5	230V AC	20	Rozvaděč RH-V3		DŘT		Napájení servisní zásuvky
WS101	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	20	DŘT	PLC	Sdělovací. zař.	Přenosové zařízení	Komunikace ED Praha
WS102	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	20	DŘT	PLC	Sdělovací. zař.	Přenosové zařízení	Komunikace ED Praha
WS103	FTP 4x2x0,5 Cat.5e	Ethernet	10	DŘT	SW	ATN	MCU	Datová komunikace ATN
WS104	Patchcord 2vl. SM	Ethernet	20	DŘT	SW	RH-P1	SW	Datová smyčka A
WS105	Patchcord 2vl. SM	Ethernet	20	RH-P1	SW	DŘT	SW	Datová smyčka A
WS106	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	5	RZS		DŘT		Signály RZS
WS107	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	5	RZS		DŘT		Povely RZS
WS108	SYKFY 15x2x0,5	24V DC	5	RZZ		DŘT		Signály RZZ
WS109	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	5	RZZ		DŘT		Povely RZZ
WS110	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	30	ÚNZ	Pole č.1 (R1)	DŘT		Signály ÚNZ
WS111	SYKFY 10x2x0,5	24V DC	30	ÚNZ	Pole č.1 (R1)	DŘT		Povely ÚNZ
WS112	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	20	DŘT		DVK		Dveřní magnetické kontakty
	H07V-K 6mm2	GND	20	DŘT	PE	Uzem.soust.obj.	PE	Uzemnění skříně DŘT
Poznámka: Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technologických zařízení!!! Kabely budou upřesněny při realizaci dle skutečně namontovaného technologického zařízení . Nejsou uvedeny systémové kabely dodané se zařízením v rámci skříní DŘT. Konektory patch optokabelu budou upřesněny při realizaci podle návazných zařízení (převodník, MOK) vzhledem k neustálému vývoji technologií.								