



LEGENDA

- Vnitřní obvodová uzemňovací přípojnice - 2x pásek FeZn 30/4 mm
- Propojovací přípojnice - 1x pásek FeZn 30/4 mm
- Uzemňovací svod - 1x pásek FeZn 30/4 mm - vnější uzemňovací soustava (SO 02-68-01)



Zavedení zemního pásku do 1NP

SZB

Svorka rozpojitelná k zemnicímu bodu na pásku-drát, pro připojovací(zemnicí) bod

SR

Svorka rozpojitelná ve funkci zkušební pro spojení páska - páska, pro propojení s vnějším uzemňovacím páskem

- 1 2x Uzemňovací průchodka izolovaná, pro spojení vnějšího a vnitřního uzemnění (GE-D, M16, lke 10kA/1s) - osazeny 700 mm nad úroveň vnějšího terénu !!!
- 2 Navazuje na vnitřní uzemnění PS 02-23-22 Trakční měnárna Chuchle, trakční transformátory
- 3 Navazuje na vnější uzemnění SO 02-68-01 Trakční měnárna Chuchle, vnější uzemnění
- 1 V rámci svislých izolací nutno řešit bezpečné vzdálenosti hořlavých materiálů od uzemňovacích přívodů u všech prostupů s průchodkami

Na vnitřní uzemňovací přípojnici bude připojeno ostatní zařízení v rámci souvisejících SO/PS (NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO !!!)

PS 02-23-23

D.3.3

ZMĚNA Č. 1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dělnická 1003/7 110 00 Praha 1
-------------	--

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	ING. MIROSLAV KRSEK
		Garant profese:	-

Středisko:			
ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. MIROSLAV NEZKUSIL	ING. JIŘÍ VELEBIL

Název akce:	Číslo smlouvy:
OPTIMALIZACE TRATI	16-059.250
PRAHA SMÍCHOV (MIMO) - ČERNOŠICE (MIMO)	Projektový stupeň:
	PROJEKT
Část:	Datum:
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE TRAKČNÍCH NAPÁJECÍCH STANIC	07/2020
PS 02-23-23 TRAKČNÍ MĚNÍRNA CHUCHLE, STEJNOSMĚRNÁ	Číslo části:
ČÁST 3KV-DC	D.3.3
Název přílohy:	Měřítko: Počet formátů:
	1:50 10A4
VNITŘNÍ UZEMNĚNÍ	Číslo přílohy:
	7

DOCUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘEDLOŽENÉ SMLUVY O ČL. 2, JAKŽI JEHO ČÁST NEMAŽE BYT DLE ZÁKONA Č.101/2000 SL. VOPROROVANA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVANA. BEZ SOHLASU SUDOP PRAHA A.S.