


POHLED M 1: 10






P O P I S

Domovní rozvodnice nástěnná  
Celoplastové provedení  
Podle ČSN EN 61 439 - 3  
IP40/20,IK07, do 63A  
2x14 = 28M  
např. OEZ Letohrad  
**RZG-N-2S28**

**OSAZENÍ NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI,  
POPŘÍPADĚ NA PŘEDSÍNI VEDLE DVEŘÍ  
ROZMĚRY SKŘÍNĚ NEJSOU LIMITNÍ-  
POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ  
PŘÍSTROJŮ NENÍ ZÁVAZNÁ**

Počet: 5 kusů

PLATÍ PRO VŠECH 5 BYTŮ

Index	Datum	Popis změny		Zprac.
Objednatel:			Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>			Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň	
HIP	Ing. Miroslav Vejska		  Sileti cz s.r.o. Novovysočanská 2746/1 130 00 Praha  Číslo zakázky 21Zak00007	Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal			Stupeň PD
Vypracoval	Ing. Karel Roubal			DSP+DPS
Datum	07/2022			Měřítka:
Místo stavby	Pocinovice			není
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň			
STAVBA: Pocinovice ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			<b>D.SO01.7</b>	
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD				
OBSAH VÝKRESU: BYTOVÉ ROZVADĚČE RB1 - 5			Č. VÝKRESU:  <b>19</b>	