

<i>Název 1:</i> Opočno pod Orlickými horami	
<i>Název 2:</i> demolice objektu	
<i>Druh:</i> 5. Stavba dráhy - SDC	<i>Stupeň stavby::</i> 5. Odstraňování staveb (§128 - 131)
<i>Číslo jednací:</i> 231/2022-SŽ-OŘHKR-SPS	
<i>Přijato:</i> 05.01.2022	<i>Termín:</i> 30.04.2022
<i>Stavebník:</i> SŽDC OŘ HKR Správa pozemních staveb	
<i>Žadatel:</i> SŽDC OŘ HKR Správa pozemních staveb	
<i>Traťový/definiční úsek:</i> 1561C1 - žst. Opočno pod Orl. hor., km 38.877 - 39.587	
<i>Lokalizace:</i> KÚ 711951 Opočno pod Orlickými horami Parc. číslo 1766	
<i>Poznámky:</i>	
<i>Informování:</i>	

Vyřádění odborných správ:

<p>140 NOSČ - byty (Oddělení obchodní podpory) Souhlasím Č.j.: netýká se bytového fondu <i>Podepsal Mgr. Jiří Šimek dne 14.01.2022</i></p>
<p>140 NOSČ - Prodeje (Oddělení pozbývání a nabývání majetku) Souhlasím Č.j.: <i>Podepsal Taichmanová Zdeňka dne 15.03.2022</i></p>
<p>140 NOSČ - Pronájmy (Oddělení obchodního využití majetku) Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. K objektu se váže nájemní smlouva (viz příloha). V případě demolice kontaktovat OOČ Mičolová s předstihem min 4. měsíce z důvodu administrativního ukončení smlouvy. V objektu neevidujeme jiné komerční prostory k pronájmu. + 2x příloha <i>Podepsal Mičolová Eva Ing. dne 06.01.2022</i></p>
<p>140 ST - pozemky (Pce, HK, Lbc) Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Stavba umístěna na pozemku p.č. 1766 - zastavěná plocha a nádvoří - vlastnictví ČR, právo hospodařit SŽ. Souhlasím za předpokladu splnění podmínek varianty náhradního řešení 2 garáží pro TO Náchod jak bylo domluveno s p. Jiřím Čorejem. Část pozemku p.č. 1766 pod odstraněnou stavbou prosím oddělit a změnit na ostatní plocha - dráha. + 1x příloha <i>Podepsal Balcárek Marek dne 21.02.2022</i></p>
<p>150 náměstek ředitele pro techniku Souhlasím Č.j.: <i>Podepsal Kohout Karel Ing. dne 04.03.2022</i></p>
<p>150 NT - odbor energetiky Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. OEE: - odpojení od el. rozvodů LDSŽ zajistí SEE OOE: - současné době jsou zde služební WC. - přes tento objekt vede vnitřní vodovod do VB <i>Podepsal Keprtová Kateřina dne 24.01.2022</i></p>
<p>190 náměstek ředitele pro řízení provozu Souhlasím Č.j.: <i>Podepsal Pilařová Martina Ing. dne 31.01.2022</i></p>
<p>300 ST HK Souhlasím Č.j.: Nutno splnit podmínky. Na místě zdemolované budovy budou postaveny přenosné garáže pro TO HK. <i>Podepsal Staňková Lenka, Ing. dne 22.02.2022</i></p>
<p>400 SSZT HK Souhlasím Č.j.:</p>

<p>Nutno splnit podmínky.</p> <p>V zájmovém území (vedené podél budovy) jsou sítě SSZT, které nesmí být při demolici poškozeny. Přesnou polohu kabelů je nutné určit vytyčením. Vytyčení a podmínky ohledně ochrany kabelů zajistí p. Josef Kobr, VM okrsek Náchod, tel. 724 564 837. Platí Všeobecné podmínky.</p> <p>+ 1x příloha</p> <p><i>Podepsal Vašata Josef, Ing. dne 24.01.2022</i></p>
<p>500 SEE</p> <p>Souhlasím</p> <p>Č.j.:</p> <p>Nutno splnit podmínky.</p> <p>Objekt je napájen el. energií z LDSŽ. Před zahájením demoličních prací musí být od přívodu el. energie odpojen. V těsné blízkosti objektu se nachází podzemní kabelové sítě ve správě SEE. Tyto sítě jsou součástí LDSŽ, musí být trvale funkční a nesmí být při provádění demoličních prací poškozeny. Kabelové trasy musí být před zahájením demoličních prací vytyčeny a musí být domluven způsob zajištění ochrany uvedených el. zařízení SEE před poškozením. V případě pojiždění kabelových tras mechanismy těžšími než 3,5 t musí být zajištěna ochrana kabelů před poškozením vhodným způsobem - např. silničními betonovými panely. Při provádění demoličních prací musí být jako dozor přítomen pracovník SEE. Odpojení objektu, vytyčení kabelových tras, určení podmínek pro ochranu zařízení SEE před poškozením a dozor pracovníka SEE zajistí p. Tomáš Podolník, tel.: 724 757 680. V objektu se nenachází zařízení ve správě SEE. Pro SEE je nepotřebný.</p> <p>Truněček</p> <p><i>Podepsal Krůčka Jiří Ing. dne 17.01.2022</i></p>
<p>600 SMT</p> <p>Souhlasím</p> <p>Č.j.:</p> <p><i>Podepsal Bureš Zbyněk Ing. dne 07.01.2022</i></p>
<p>Centrum telematiky a diagnostiky</p> <p>Souhlasím</p> <p>Č.j.:</p> <p>Nutno splnit podmínky.</p> <p>Při realizaci akce Opočno pod Orlickými horami, demolice objektu, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 48 vl. v HDPE trubce černé + HDPE trubka modrá (rezervní), TK 10xn) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 00224/2022-O ze dne 6. 1. 2022.</p> <p>Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.</p> <p>V případě, že by mělo dojít k pojiždění kabelových tras stavební technikou, požadujeme provést jejich ochranu zapanelováním.</p> <p>Upozorňujeme, že na kabelových trasách a v ochranném pásmu kabelu se nesmí ukládat materiál z demolice.</p> <p>Při splnění těchto podmínek s demolicí stavby souhlasíme.</p> <p>Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.</p> <p><i>Podepsal Sládek Jirí dne 10.01.2022</i></p>
<p>ČD Telematika Pardubice</p> <p>Souhlasím</p> <p>Č.j.:</p> <p>Nutno splnit podmínky.</p> <p>+ 3x příloha</p> <p><i>Podepsal Rejmont Pavel dne 06.01.2022</i></p>
<p>SŽG Praha IG</p>

Souhlasím

Č.j.:

Na objektu určeném k demolici se nenachází žádný bod železničního ani státního bodové pole.

Podepsal Sloupenský Jan Ing. dne 05.01.2022