

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 26446/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS

Listů/příloh 1/3

Vyřizuje Bc. Nataša Selimotičová

Telefon +420 972 341 131

Mobil +420 725 501 972

E-mail Selimoticovala@spravazeleznic.cz

Datum 26. září 2022

Správa železnic, státní organizace

OŘ Hradec Králové

Správa pozemních staveb

p. Stanislav Krtek

Stavební odd.

**Souhrnné stanovisko
Správy železnic, státní organizace,
pro stavbu**

Název stavby: Opočno pod Orlickými horami ON - SA část oprava - PD

Místo stavby: k.ú. Opočno pod Orlickými horami na pozemcích p. č. 1766 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizace a pozemku č. 1766/11 Českých drah, a.s.

Trať: Týniště nad Orlicí - Meziměstí

TÚDÚ: 1561C1

Investor: Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové

Stavba v žst. Opočno pod Orlickými horami řeší opravu výpravní budovy a peronního přístřešku, demolici objektu soc. zařízení - bývalá kotelna, šatny, garáže, sklady, včetně přilehlého dřevěného přístřešku a úpravu okolních zpevněných ploch.

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové vydává následující souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:

ST (Správa trati) Hradec Králové

Zahájení prací požadujeme oznámit Správě tratí Hradec Králové minimálně 14 dní předem. Technický dozor za ST Hradec Králové bude provádět vedoucí provozního střediska TO Náchod Bc. Čorej, mob. 723 475 534.

Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)

- Dopracovat dokumentaci elektroinstalace osvětlení (liniové schéma, úprava rozváděče).
- Doplnit do výkazu výměr revizi elektroinstalace a měření osvětlení peronu a pod přístřeškem (pokud již není součástí VRN).
- Do výkazu doplnit chráničky pro následné protažení kabelů do objektu.

Po zpracování těchto tří připomínek, dále požadujeme před zahájením stavby o opětovné zaslání dokumentace ke schválení.

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Hradec Králové

Přesnou polohu sítí ve správě SSZT bude nutné určit vytyčením. Vytyčení kabelových tras zajistí a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany kabelů sdělí p. Josef Kobr, VM SZT okrsek Náchod, tel. 724 564 837. Platí všeobecné podmínky - viz příloha č. 1.

Správa SMT

Bez připomínek.

ČD Telematika Pardubice

Při provádění stavebních prací dojde ke styku se sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace. Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – viz vyjádření ČD Telematika, a.s. s č. j. 06904/2022-O ze dne 05. 09. 2022 – viz příloha č. 2.

Centrum telematiky a diagnostiky

Při realizaci akce Opočno pod Orlickými horami ON - SA část oprava - PD, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK 48 vl. v HDPE trubce černé, POK 48 vl. v HDPE trubce černé, HDPE trubka modrá (provozní), HDPE trubka černá (rezervní) TK 10xn, TRS) v majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 06904/2022-O ze dne 05. 09. 2022.

Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace.

Na objektu výpravní budovy je rovněž umístěn anténní systém TRS včetně anténních svodů. Při realizaci stavebního objektu SO2 Oprava objektu (objekt nádražní/výpravní budovy) nesmí dojít k jakémukoliv poškození systému TRS.

Stavební správa východ

Bez připomínek.

SŽG Praha IG

Na západní stěně výpravní budovy se nachází nivelační bod KH-0015-7512 (umístění viz příloha). Během realizace stavby nesmí dojít k poškození či zničení nivelačního bodu, ani ke změně jeho polohy. V případě, že tento požadavek není možné dodržet, kontaktujte prosím zástupce SŽG minimálně 2 měsíce před započatím realizace stavby, aby projednal zrušení/přemístění bodu s jeho správcem (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj) a případně zajistil jeho přemístění/přeměření. V případě nedodržení hrozí Správě železnic, s.o. pokuta až do výše 250 000 Kč (dle §17a odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví).

NOSČ - byty (Oddělení obchodní podpory)

Souhlasíme.

NOSČ - Pronájmy (Oddělení obchodního využití majetku)

Souhlasíme bez připomínek.

NT - odbor energetiky

Nutno splnit podmínky OES – OEE, odpojení od el. rozvodů LDSŽ zajistí SEE.

NT - požární ochrana

V objektu na schodišti jsou požární hydranty. Je v nich malý průtok, pravděpodobně zarostlé potrubí. Jsou vedeny samostatně, nejsou z domovního rozvodu. Opravu požárních hydrantů požadujeme provést v rámci jiné akce SPS na této budově.

NT - životní prostředí

Bez připomínek.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Přílohy

Příloha 1 - SSZT – všeobecné podmínky

Příloha 2 - ČD Telematika - stanovisko s č. j. s č. j. 06904/2022-O ze dne 05. 09. 2022 + všeobecné podmínky SŽ CTD

Příloha 3 – SŽG Praha

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3020955

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aaefb8c3-5fda-4f74-8110-1803c6ab5711

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nataša SELIMOTIČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2022 12:13:01



24a7e78c-7e9b-4ddd-a40c-d5b32c9c4e30