

Správa železnic, státní organizace
OŘ Hradec Králové
Ing. Vladimíra Kunová

Váš dopis zn./ze dne e-mail / 20.10.2022

Číslo jednací 08092/2022-O

Datum 21.10.2022

Vyřizuje Pavel Rejmont

Tel. + 420 972 342 226

+ 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Centrum telematiky a diagnostiky k odstranění stavby.

Název stavby: Železný Brod, výhybkářské stanoviště č. 1 - odstranění stavby

Území: v trati Jaroměř - Liberec, vpravo v žkm 108,630

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 21.10.2024

Dotčená zařízení: 2x DOK Ericsson GRCLDV SM9/125 36f v HDPE trubce modré, HDPE trubka černá (rezerva), 2x TK 10XN 0,8 TCEPKPPFLEY - v majetku Správy železnic, státní organizace

Upřesnění: V blízkosti objektu, který bude demolován, je vedena trasa dvou dálkových optických kabelů DOK ve společné kabelové kynetě se dvěma traťovými kabely TK (1x DOK + TK směr Semily, 1x DOK + TK směr Tanvald). Při realizaci demolice nesmí dojít k jejich poškození. Před zahájením demolice bude kabelová trasa vytyčena k určení přesné polohy a hloubky uložení kabelů a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelů. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. Správa železnic, státní organizace si jako vlastník uvedených kabelů vyhrazuje právo zakázat provádění zemních prací strojovým způsobem do vzdálenosti 1,5 metru od krajního vedení, umístěného v kabelové kynetě. Musí být rovněž zamezeno pohybu stavebních strojů a mechanismů nad trasou nechráněných kabelů a to po celou dobu demolice. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, musí být zajištěna mechanická ochrana kabelů proti poškození, např. položením betonových panelů nad trasou nechráněných kabelů. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení a zařízení, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen učinit veškerá opatření podle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a §8 zákona č. 266/1994

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz

Sb., o drahách, aby nedošlo k jejich poškození. Pokud dojde během stavby k poškození kabelů, budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu, vymáhány po zhotoviteli stavby.

V případě jakékoliv kolize s kabely ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cd.cz.

O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky. Do objednávky uveďte, prosím, číslo jednací tohoto vyjádření s datem vydání.

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
vedoucí okrsku
Vlastimil Dlouhý
v.z. Pavel Rejmont



Přílohy: Všeobecné podmínky Správa železnic, státní organizace

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz