

Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

Výpravní budova Střelice

VZDUCHOTECHNIKA

C. zař.	Název zařízení	Přívod vzduchu							Odvod vzduchu				
		Vzduchový výkon	Externí tlak	Topný výkon	Teplotní spád	Chladicí výkon	Teplotní spád	Elektrický příkon	Nap.	Vzduchový výkon	Externí tlak	Elektrický příkon	Nap.
		m3/h	Pa	kW	°C/°C	kW	°C/°C	kW	V	m3/h	Pa	kW	V
1	Podtl. větrání sociálního zařízení									50	70	0,028	230
2	Podtl. větrání sociálního zařízení									230	100	0,053	230
3	Podtl. větrání sociálního zařízení									130	80	0,026	230
4	Podtl. větrání sociálního zařízení									180	75	0,026	230
5	Podtl. větrání akumulátorovny									60	70	0,028	230
		0		0,0		0,0		0,00		650		0,16	