

SPECIFIKACE:
BETON:

ZÁKLADOVÉ PASY, ZÁKLADOVÉ DESKY, MONTÁŽNÍ JAMY, JÍMKY, RN, SOKLY

C 25/30 – XC2 – Dmax 16 – F2

Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8

Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

BETONOVÁ MAZANINA – VLÁKONOBETON

C 30/37 – XC1, XM1 – Dmax 4 – F4

Max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8

Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

PODKLADNÍ BETON

C 16/20 – X0 – Dmax 8mm

VĚNCE, PRŮVLAKY, ŽB SLOUPY A PILÍŘE

Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C 30/37 – XC1 – Dmax 8mm – F2

PREFABRIKOVANÉ PŘEDPĚJATÉ DUTINOVÉ PANELE

Kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C 45/55 – XC1

PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ A PODESTY

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

C 30/37 – XC1 – Dmax 8mm – F2

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

PATKY OPLOČENÍ, PATKA POD VENKOVNÍ NAVIJÁK

C 30/37 – XC3, XF2 – Dmax 8mm – S1

Beton musí splňovat požadavky ČSN EN 206+ČSN P 73 2404

OCEL:

BETONÁŘSKÁ B 500B

OCELOVÉ NOSNÉ PRVKY

OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY – PŘÍHRADOVÉ VAZNIKY

S355JR

OBVODOVÉ OPLOČENÍ/PLETIVO

S235J2

TRAPÉZOVÝ PLECH TR100/275, TR 40/160 –

S320GD

HEB300

S355JR

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

S235JR

SPOJOVACÍ MATERIÁLY

ŠROUBY 5.6 8.8

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAHOVÁNY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU

KRYTÍ:

MINIMÁLNÍ KRYTÍ: c_{min} = 40 mm; c_{nom} = 60 mm

ZAOBLENÍ:

NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Øm,

ZKOSENI HRAN:

NEZNAČENÉ HRANY SCHODIŠŤ JSOU 20x20mm,

STÝKOVÁNÍ VÝZTUŽE Dle čsn en 1992-1-1: 200mm

POZNÁMKY:

- TRÍDA PROVÁDĚNÍ OCELI: EXC2
- VEŠKERÉ OSTRÉ HRANY ZAOBLIT 2x45°
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (ZINK. PONOREM ŽSP + ONS 01)
 - OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA STUPEŇ Sa 2 ½
 - ŽÁROVÁNÍ PONOREM ZnAl15 – TL. MIN 100 µm
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. MIN 2 x 40 µm
 - VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. MIN. 80 µm, ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU RAL 8019 – NEBO JAK VYBERE INVESTOR
- OPLECHOVÁNÍ NAVIJÁKU NENÍ FIXNÍ ZÁVISÍ NA VELIKOSTI VYBRANÉHO VÝROBKU









EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
03	22.03.2021	DUSP + PDPS	Vita Brovko	
02	17.12.2020	Dokumentace se zpracovanými připomínkami	Vita Brovko	
01	30.09.2020	Dokumentace k připomínkám	Vita Brovko	
Zadavatel:			<div>Správa železnic</div> <div>Správa železnic, Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00</div>	
Zhotovitel:			<div>PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz</div> <div> Ing. Martin Koudelka</div> <div> Ing. Michaela Kopálová</div>	
Hlavní inženýr projektu:			Zástupce hlavního inženýra projektu	
Ing. Martin Koudelka			Ing. Michaela Kopálová	
Zpracovatel částí:			<div>PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz</div> <div> Vita Brovko</div> <div> Ing. Michaela Kopálová</div> <div> Ing. Martin Koudelka</div>	
Vypracoval:			Kontroloval:	Odpovědný projektant:
Vita Brovko			Ing. Michaela Kopálová	Ing. Martin Koudelka
KRAJ: Praha			OKRES: Praha hl. m.	OÚ: Praha hl. m.
Název akce:				
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha				
Část:			Číslo zakázky: ZAK-2019-06	
SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ			Stupeň: DUSP + PDPS	
Architektonicko-stavební řešení			Datum: 03/2021	
			Měřítko: 1:20	
			Formát: 5xA4	
Příloha:			Verze:	Část:
Patka pro venkovní naviják - tvar a výztuž			01	D.2.2.1.1.1
			Č. přílohy: 14	

Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu PROJEKT servis spol. s r.o.