

<b>ZNACENÍ</b>	<b>KLASIFIKACE</b>	<b>ROZMĚR</b>
<b>P01</b>	bytová jednotka - obytné místnosti	600
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	vinyl	2
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
KROČEJOVÁ IZOLACE	univerzální pryžová podložka	3
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
PENETRACE	systémový penetrační nátěr	-
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	2x sádrokartonová/sádrovláknitá deska - dle zvoleného konkrétního systému - nutno celoplošně přetmelit	25
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	systémový suchý podsyp	36
PODKLADNÍ VRSTVA	PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY - betonová mazanina 70 mm - suchý násyp s polštáři(proměnná tloušťka nad klenbou) 310 mm - cihelná křížová klenba 150 mm - vnitřní omítka	530
<b>P02a</b>	bytová jednotka - zázemí	600
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	dlažba keramická max. rozměr 300x300mm	10
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	5
KROČEJOVÁ IZOLACE	univerzální pryžová podložka	3
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
PENETRACE	systémový penetrační nátěr	-
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	2x sádrokartonová/sádrovláknitá deska - dle zvoleného konkrétního systému - nutno celoplošně přetmelit	25
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	systémový suchý podsyp	25
PODKLADNÍ VRSTVA	PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY - betonová mazanina 70 mm - suchý násyp s polštáři(proměnná tloušťka nad klenbou) 310 mm - cihelná křížová klenba 150 mm - vnitřní omítka	530
<b>P02b</b>	bytová jednotka - koupelna - místnosti se zvýšeným výskytem vlhkosti	601
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	dlažba keramická max. rozměr 300x300mm	10
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	5
KROČEJOVÁ IZOLACE	univerzální pryžová podložka	3
KLADECÍ VRSTVA	systémové lepidlo	2
HYDROIZOLACE	tekutá HI stěrka s aplikací pásek přes spáry a v rozích	1
PENETRACE	systémový penetrační nátěr	-
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	2x sádrokartonová/sádrovláknitá deska - dle zvoleného konkrétního systému - nutno celoplošně přetmelit	25
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	systémový suchý podsyp	25
PODKLADNÍ VRSTVA	PŮVODNÍ SKLADBA PODLAHY - betonová mazanina 70 mm - suchý násyp s polštáři(proměnná tloušťka nad klenbou) 310 mm - cihelná křížová klenba 150 mm - vnitřní omítka	530
<b>P00</b>	bytová jednotka - původní podlaha	600
NÁŠLAPNÁ VRSTVA	linoleum	-
VYROVNÁVACÍ VRSTVA	cementový potěr	70
ROZNÁŠECÍ VRSTVA	betonová mazanina	70
IZOLAČNÍ VRSTVA	šterkopískový násyp proměnlivé tloušťky	310
NOSNÁ VRSTVA	cihelná křížová klenba	150
POHLEDOVÁ VRSTVA	vnitřní omítka	

POZNÁMKA 1: po obvodu místnosti musí být provedeno oddílatování vrstev suché podlahy od okolních stěn. Použit může být např. pásek z izolace z minerální vaty v tloušťce 20 mm