

Váš dopis zn.: 0000180894
Ze dne: 4.7.2016
Naše zn. (č.j.): 13276/2016-OR PLZ-042/INV
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 2
Poč. listů př.: 3
Vyřizuje: Čapek Václav
Telefon: 972 544 577
Mobil: 724 700 869
E-mail: capekv@szdc.cz
Datum: 27.7.2016

A 3 PROJEKT s.r.o.
Jakub Rohlík
J.V. Sládka 699/II
391 81 Veselí nad Lužnicí

Věc: Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň k existenci sítí pro zpracování dokumentace na stavbu:

„SO 01 – čekárenský přístřešek – Loučovice zastávka“

Trať : Rybník - Lipno, žkm cca 20,600 – 20,640 oboustranně

Žadatel: A 3 PROJEKT s.r.o., J.V. Sládka 699/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

V zájmovém území stavby se nachází sítě a zařízení ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň, a to Správy elektrotechniky a energetiky – SEE, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – SSZT a zařízení Správy tratí – ST.

1. Sítě a zařízení SEE – v příloze č. 1 zasíláme orientační zakres podzemních kabelových tras ve správě SEE Plzeň, které se vyskytují v zájmovém území stavby. Jedná se o kabely 400/230 V uložené v hloubce cca 50 – 70 cm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu. Tyto kabely bude nutné před zahájením zemních prací vytýčit - tlf. 972 544 822, mob. 606 089 649 – p. Strnad.

Z hlediska nadzemních sítí ve správě SEE Plzeň upozorňujeme, že trať Rybník – Lipno n.Vlt. je elektrizovaná jednofázovou trakční soustavou 25 000 V AC. Projekt i stavba samotná musí proto splňovat platné normy týkající se staveb a prací v blízkosti elektrizovaných tratí. Projektant, či investor stavby je povinen zajistit posouzení event. provedení opatření k ochraně stavby před vlivy el. trakce.

2. Sítě SSZT – v zájmovém území stavby na zast. Loučovice, v OPD v žkm cca 20,6 až 20,670 trati Rybník - Lipno nad Vlt., jsou vlevo od koleje umístěny sítě SSZT. Vpravo od koleje nejsou sítě SSZT. V případě zemních prací v blízkosti sítí SSZT je tyto nutné vytýčit. Informace o vytýčení si vyžádejte u vrchního mistra SSZT v Č. Budějovicích p. Tůmy, tf 972544406, 606045557, email: TumaJ@szdc.cz. Situace sítí SSZT jsou přiloženy jako příloha č. 2.

3. Zařízení ST - v Loučovicích zastávka byla při přestavbě nástupiště zřízena mezi deskami a svahem odvodňovací rýha s trativodem. Podrobnosti nebyly zachyceny. Pokud by byly hloubeny nějaké základy, či jiné výkopy, nesmí dojít k narušení toto odvodnění.

Toto vyjádření nenahrazuje Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Plzeň potřebné pro vydání příslušných rozhodnutí nebo souhlasů dle Stavebního zákona.

Požadujeme předložení zpracované projektové dokumentace k posouzení a vystavení Souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky, tj. do 27.7.2018.


- Z hlediska výskytu telekomunikačních sítí je nutno požádat, pokud jste tak již neučinili, o vyjádření ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha – Hrdlořezy nebo kontaktujte pana Cipína, č.tel. 972 544 417, nebo paní Dvořákovou, č.tel. 972 544 422, pracoviště České Budějovice, Nemanická 438.

Ing. Karel Týr
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
399 94 234, DIČ CZ70994234
(07)

- Přílohy: Zákres sítí SEE (1)
Zákres sítí SSZT (2)





Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Loučovice (687138)

Dotčené pozemky:

581


VYJÁDŘENÍ k síťi pñ.1
SŽDC Správa SZT Č. Budějovice

s.o. vyjádření č. V211/16-34 dne: 14.7.2016

Do k.ú. Loučovice zasahuje síťi SZT - vlevo z k.ú. 20,654
je umístěno pomocná stavební Pst a objekt, a více konců
kabelizace SZT. Vlevo od koleje kejm síťi SZT.
Přesýl přibek síťi r pñ.1.2.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň

Suslicka 23, 326 00 Plzeň


IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

(51)

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mawls.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádosti elektronickou cestou,

kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawls.eu



+ 777800
+ 120500

Přel. 2

SŽDC Správa SZT Č. Budějovice
s.o. vyjádření č. 1211/16-34 dne: 14.7.2016

Ústřední úřad proceďování hlavy od koleje
do žkm 20,634, k pomocnému střeďování

Loučovice

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23 326 00 Plzeň
IČ 709 94 234, DIČ CZ70994234
(611)



HRDLIČKA
spol. s r.o.

GEODI

NÁZEV ZAKÁZKY

Rekonstrukce zabezpečení
v rámci stavby Č
H. Dvoriště - Č. Buděj

NÁZEV VÝKRESU

TU 1791.28, TU 1791.29 žs
zabezpečovací zařízení - ;

ZAMĚŘIL

J. Mašek a J. Babka

SCHVÁL

ZPRACOVAL

J. Mašek

OVĚŘIL

