



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

VOJÁČEK 29/10/17

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Počet listů: 4
Došl dne:	13. 10. 2017	Priloha: 1
Č. j.		Priloha: 1

Váš dopis zn.: 20564/2017-SZDC-SSZ-ÚT2/Voj

Zde dne: 2. 10. 2017

Naše zn.: 40173/2017-SZDC-GŘ-O6

Vyřizuje: Jiří Záruba

Telefon: -

Mobil: 725 501 038

E-mail: Zaruba@szdc.cz

Datum: 6. 10. 2017

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Stavební správa západ

Pavel Vojáček

Sokolovská 278/1995

190 00 Praha 9

**Zřízení čekárenských přístřešků včetně osvětlení na zastávkách Loučovice-zast. (trať Rybník – Lipno), Líšnice (trať Tábor – Písek), Myslín a Smetanova Lhota (trať Protivín – Zdice)**

Obdrželi jsme k připomínkám projekt výše uvedené stavby, ke kterému máme následující připomínky:

- V souhrnných částech dokumentace je uvedeno, že navržené řešení je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. **Upozorňujeme, že ve smyslu dopisu č. j. 8022/2017-SZDC-O6 je nutné doložit také zhodnocení plnění požadavků TSI i na dráhách regionálních nad rámec národní legislativy.** V tomto smyslu je potřeba upravit i související části dokumentace řešící bezbariérovou přístupnost.
- Dále žádáme o doložení stanovisek objednatele dopravy a odborů GŘ SZDC O12 a O26 ohledně navrhovaného zkrácení nástupiště na délku 80 m. Tato připomínka byla uplatňována již v rámci přípravné dokumentace.

  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel odboru přípravy staveb