



Kabelové vedení  
CYKY 3J2,5 - Přívod z rozvaděče R-V/O pro osvětlení čekárenského přístřešku  
svítidlo LED 30W provedení antivandal (např. Rambo-LED-3400-4K)  
CYKY 301,5 - Přívod z rozvaděče R-V/O pro fotobuňku osvětlení.  
Fotobuňku umístit cca 20cm pod zastřešením přístřešku



STAVEBNÍK : <b>Správa železniční dopravní cesty, s. o.</b> IČO: 70994234, Dílčedělná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : 	
PROJEKTANT ČÁSTI/PROFESE :  <b>A 3 PROJEKT, s.r.o.</b> J. V. Štádka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 381 582 202 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz		 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	
PROJEKT : <b>„SO 02 - ČEKÁRENSKÝ PŘÍSTŘEŠEK - LIŠNICE“</b>			
STUPEŇ :  OBSAH/VÝKRES :	PROJEKT (P)		ČÁST/PROFESE :  ESI
SO 02.2 - DISPOZICE ČEKÁRNY			
KOD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :  <b>E.3.6.b.5</b>			
VYPRACOVAL :  Jan Landa		DATUM AKTUALIZACE :  15.9.2017	MĚŘÍTKO :  
ZAKÁZKA :		VÝTISK :	
SOUBOR :  Schéma.dwg		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :  Jan Landa	