ČÍSLO	NÁZEV
1M.001	SCHODIŠTĚ
1M.009	CHODBA
1M.013a	WC ŽENY PŘEDSÍŇ
1M.013b	WC ŽENY
1M.016a	WC MUŽI PŘEDSÍŇ
1M.016b	PISOÁR
1M.016c	WC MUŽI
1M.017	CHODBA
1M.018	SCHODIŠTĚ
1M.019	CHODBA
1M.020	SKLAD
1M.021	SKLAD
1M.025	SKLAD
1M.028	CHODBA
1M.029	SERVER
1M.030	SKLAD
1M.031	SKLAD
1M.032	SKLAD
1M.033	CHODBA
1M.034	SKLAD
1M.035	SKLAD
1M.036	SKLAD
1M.037	CHODBA
1M.038	CHODBA
1M.038	CHODBA
1M.039	TECHNOLOGIE
1M.040	TECHNOLOGIE
1M.041	TECHNOLOGIE
1M.043	ÚKLID
1M.044a	WC ŽENY PŘEDSÍŇ
1M.044b	WC ŽENY
1M.044c	WC ŽENY
1M.051a	WC MUŽI PŘEDSÍŇ
1M.051b	PISOÁR
1M.051c	WC MUŽI
1M.051d	WC MUŽI
1M.052	CHODBA
1M.053	SKLAD
1M.054	SCHODIŠTĚ
1M.055	CHODBA
1M.056	CHODBA
1M.057	KANCELÁŘ
1M.058	KANCELÁŘ
1M.059	CHODBA
1M.060	KUCHYŇKA
1M.061	CHODBA
1M.062	KANCELÁŘ
1M.063	SERVER
1M.064	KANCELÁŘ
1M.065	KUCHYŇKA
1M.066	KANCELÁŘ
1M.068	SERVER
1M.069	KANCELÁŘ
1M.070	SCHODIŠTĚ
1M.072	CHODBA
1M.073	WC
1M.074	SPRCHA
1M.075	KANCELÁŘ
V.02	VÝTAH
V.03	VÝTAH

LEGENDA

● N1	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400–12 SLB J/SV
● N2	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400–03 SLB J/SV
● N3	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400–12 SHB J/SV
● N4	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400–12 SLB J/SV
N5	Nouzové svítidlo přisazené, IP65, SN 2100 J/SV
NP1	Nouzové svítidlo piktogramové svěšené s vestavnou bází, IP40, SNP 1520.1 ES LED J/SV
NP2	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP40 SNP 1520.1 PM LED J/SV
NP3	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné vestavné IP20, SNP 1016.2 E LED J/SV
NP4	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné závěsné IP20, SNP 1016.2 S LED J/SV
NP5	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP20 SNP 1016.2 PM LED J/SV
NP6	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné přisazené na konzole IP20, SNP 1016.2 LED J/SV
⊗ NX	Přípojný bod pro adresné nouzové svítidlo Inotec
⊠ NPX	Přípojný bod pro adresné piktogramové nouzové svítidlo Inotec
NP7	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené, IP65 SNP 2130 LED J/SV
SA	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
SA	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ
SA	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
SA	DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
SA	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
SB ⊗	TLAČÍTKO
SD	SENZOR POHYBU (ČIDLO PIR)
XC	PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE (ZÁSUVKA MODUL 45)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (AV TECHNIKA)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XS	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V
XS	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XS	ZÁSUVKA PĚTIPÓLOVÁ PRŮMYSLOVÁ 400V
XV	VOLNÝ VÝVOD 230V (AV TECHNIKA; EH–TOPIDLA)
XV	VOLNÝ VÝVOD 400V
⏚	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
EP	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
— · · —	KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
——	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
— —	OHEBNÁ TRUBKA ULOŽENA V PODLAZE
— · —	ROZHRANÍ OBCH.JEDNOTEK A SÁLŮ

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ:

	Označení části, kterou napájí rozvaděč	Pořadí rozvaděče	Číslo vývodu
Elektroměrový rozvaděč	RE 71		
Podružný rozvaděč	RE 71	. 11	
Světelný vývod (typ svítidla)	S10–71	. 11	/ 10
Zásuvkový vývod	XC 71	. 11	/ 19
Volný vývod	XV 71	. 11	/ 29

POZNÁMKA:

Seznam a specifikace provozních svítidel viz příloha Technické zprávy

Orientační schéma:

±0,000=209,720

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	
Generální projektant	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**	
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň	
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz	
Projektant části	**JEKU, s.r.o.**	JEKU, s.r.o. Projektování elektrických zařízení. Ochrana ocelových součástí staveb před korozními vlivy elektrických polí.
Adresa:	Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 272 011 090 E: jeku@jeku.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Ing. Martina Kučerová	Ing. Bohumil Kučera	Jindřich Král

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa**	Označení (S-kód): S631700110	
		Označení zhotovitele: 2020-006	
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2. 1	
Název objektu:	**Praha hlavní nádraží**	Označení objektu/komplexu: **SO 07-71-07.04**	
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení vč. ochrany proti blesku - Půdorys 1NP-2NP mezipatro	Číslo přílohy:	
Název dílčí části přílohy:	Technika prostředí staveb	Paré:	

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	06/2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631700110	_DUSP	_D2201	_SO07710 7	_04	_2_	_000

[Prostor pro další informace]