TABULKA MÍ	
Č. MÍST	PLOCHA
2NP001	28,30
2NP003	28,18
2NP004	14,48
2NP005	2,05
2NP006	2,04
2NP007	15,70
2NP008	14,73
2NP009	3,61
2NP010	3,47
2NP011	0,66
2NP012	13,81
2NP013	13,81
2NP014	2,53
2NP015	2,08
2NP016	14,16
2NP017	1,12
2NP018	14,50
2NP019	20,76
2NP020	32,36
2NP021	15,86
2NP022	12,31
2NP023	12,69
2NP024	16,22
2NP025	22,55
2NP026	25,01
2NP027	22,75
2NP028	22,80
2NP029	43,07
2NP029A	2,66
2NP030	22,80
2NP031	25,00
2NP032	22,83
2NP033	12,39
2NP034	20,39
2NP035	3,73
2NP035	14,60
2NP036	13,97
2NP038	6,19
2NP039	20,45
2NP040	7,00
2NP040a	1,85
2NP040b	1,66
2NP040c	1,61
2NP040d	4,67
2NP041	11,56
2NP042	11,25
2NP043	13,03
2NP044	33,62
2NP045	13,62
2NP046	11,44
2NP047	12,23
2NP048	1,82
2NP049	18,27
2NP050	19,42
2NP051	4,74
2NP052	13,71
2NP053	6,30
2NP054	18,89
2NP056	32,50
2NP057	46,65
2NP059	136,55
2NP063	22,25
2NP064	9,91
2NP069	7,21
2NP071	18,15
2NP072	20,28
2NP074	19,47
2NP075	14,33
2NP076	96,81
2NP077	28,38
2NP078	28,14
2NP079	28,09
2NP080	28,56
2NP081	9,50
2NP082	29,44
2NP083	30,20
2NP084	8,87
2NP085	19,61
2NP086	306,41
2NP087	19,80
2NP088	21,11
2NP089	26,33
2NP090	6,26
2NP091	6,67
2NP096	8,55
2NP097	22,71
2NP098	29,51
2NP099	29,75
2NP100	24,43
2NP101	16,66
2NP106	8,54
2NP109	15,75
2NP110	23,61
2NP111	30,05
2NP112	27,91
2NP113	23,04
2NP114	71,70
2NP115	13,27
2NP116	15,23
2NP117	35,68
2NP118	27,06
2NP119	29,82
2NP120	37,68
2NP121	28,33
2NP122	23,08
2NP123	26,70
2NP123a	2,00
2NP124	28,99
2NP125	28,02

TABULKA MÍ	
Č. MÍST	PLOCHA
2NP001	28,30
2NP003	28,18
2NP004	14,48
2NP005	2,05
2NP006	2,04
2NP007	15,70
2NP008	14,73
2NP009	3,61
2NP010	3,47
2NP011	0,66
2NP012	13,81
2NP013	13,81
2NP014	2,53
2NP015	2,08
2NP016	14,16
2NP017	1,12
2NP018	14,50
2NP019	20,76
2NP020	32,36
2NP021	15,86
2NP022	12,31
2NP023	12,69
2NP024	16,22
2NP025	22,55
2NP026	25,01
2NP027	22,75
2NP028	22,80
2NP029	43,07
2NP029A	2,66
2NP030	22,80
2NP031	25,00
2NP032	22,83
2NP033	12,39
2NP034	20,39
2NP035	3,73
2NP035	14,60
2NP036	13,97
2NP038	6,19
2NP039	20,45
2NP040	7,00
2NP040a	1,85
2NP040b	1,66
2NP040c	1,61
2NP040d	4,67
2NP041	11,56
2NP042	11,25
2NP043	13,03
Č. MÍST	PLOCHA
2NP044	33,62
2NP045	13,62
2NP046	11,44
2NP047	12,23
2NP048	1,82
2NP049	18,27
2NP050	19,42
2NP051	4,74
2NP052	13,71
2NP053	6,30
2NP054	18,89
2NP056	32,50
2NP057	46,65
2NP059	136,55
2NP063	22,25
2NP064	9,91
2NP069	7,21
2NP071	18,15
2NP072	20,28
2NP074	19,47
2NP075	14,33
2NP076	96,81
2NP077	28,38
2NP078	28,14
2NP079	28,09
2NP080	28,56
2NP081	9,50
2NP082	29,44
2NP083	30,20
2NP084	8,87
2NP085	19,61
2NP086	306,41
2NP087	19,80
2NP088	21,11
2NP089	26,33
2NP090	6,26
2NP091	6,67
2NP096	8,55
2NP097	22,71
2NP098	29,51
2NP099	29,75
2NP100	24,43
2NP101	16,66
2NP106	8,54
2NP109	15,75
2NP110	23,61
2NP111	30,05
2NP112	27,91
2NP113	23,04
2NP114	71,70
2NP115	13,27
2NP116	15,23
2NP117	35,68
2NP118	27,06
2NP119	29,82
2NP120	37,68
2NP121	28,33
2NP122	23,08
2NP123	26,70
2NP123a	2,00
2NP124	28,99
2NP125	28,02

LEGENDA

● N1	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400–12 SLB J/SV
● N2	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400–03 SLB J/SV
● N3	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400–12 SHB J/SV
● N4	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400–12 SLB J/SV
N5	Nouzové svítidlo přisazené, IP65, SN 2100 J/SV
NP1	Nouzové svítidlo piktogramové svěšené s vestavnou bází, IP40, SNP 1520.1 ES LED J/SV
NP2	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP40 SNP 1520.1 PM LED J/SV
NP3	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné vestavné IP20, SNP 1016.2 E LED J/SV
NP4	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné závěsné IP20, SNP 1016.2 S LED J/SV
NP5	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP20 SNP 1016.2 PM LED J/SV
NP6	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné přisazené na konzole IP20, SNP 1016.2 LED J/SV
⊗ NX	Přípojný bod pro adresné nouzové svítidlo Inotec
☒ NPX	Přípojný bod pro adresné piktogramové nouzové svítidlo Inotec
NP7	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené, IP65 SNP 2130 LED J/SV
SA	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
SA	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ
SA	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
SA	DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
SA	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
SB ⊗	TLAČÍTKO
SD	SENZOR POHYBU (ČIDLO PIR)
XC	PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE (ZÁSUVKA MODUL 45)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (AV TECHNIKA)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XS	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V
XS	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XS	ZÁSUVKA PĚTIPÓLOVÁ PRŮMYSLOVÁ 400V
XV —<	VOLNÝ VÝVOD 230V (AV TECHNIKA; EH–TOPIDLA)
XV —<	VOLNÝ VÝVOD 400V
⏚	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
EP	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
— · · —	KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
——	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
— —	OHEBNÁ TRUBKA ULOŽENA V PODLAZE
—·—·—	ROZHRANÍ OBCH.JEDNOTEK A SÁLŮ

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ:

	Označení části, kterou rozvaděč napájí	Pořadí rozvaděče	Číslo vývodu
Elektroměrový rozvaděč	RE 71		
Podružný rozvaděč	RE 71 . 11		
Světelný vývod (typ svítidla)	S10–71 . 11 / 10		
Zásuvkový vývod	XC 71 . 11 / 19		
Volný vývod	XV 71 . 11 / 29		

POZNÁMKA:

Seznam a specifikace provozních svítidel viz příloha Technické zprávy

Orientační schéma:

±0,000=209,720

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Generální projektant	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz
Projektant části	**JEKU, s.r.o.**
Adresa:	Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 272 011 090 E: jeku@jeku.cz

JEKU, s.r.o.
Projektování elektrických zařízení.
Ochrana ocelových součástí staveb
před korozními vlivy elektrických polí.

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Ing. Martina Kučerová	Ing. Bohumil Kučera	Jindřich Král

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa**	Označení (S-kód): S631700110
		Označení zhotovitele: 2020-006
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2. 1
Název objektu:	**Praha hlavní nádraží**	Označení objektu/komplexu: **SO 07-71-07.04**
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení vč. ochrany proti blesku - Půdorys 2NP	Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	Technika prostředí staveb	Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	06/2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631700110 _	DUSP _	D2201 _	SO07710 7 _	04 _	2 _	_ 000

[Prostor pro další informace]