Č. MÍST.	PLOCHA
3NP048	127,65
3NP047	235,33
3NP046	358,75
3NP045	56,64
3NP044	21,03
3NP043	3,05
3NP042	1,81
3NP041	6,86
3NP040	2,26
3NP039	4,89
3NP037	12,50
3NP036	2,08
3NP035	10,94
3NP034	1,46
3NP033	20,08
3NP032	23,57
3NP031	13,80
3NP030	6,00
3NP029	13,40
3NP028	10,61
3NP027	37,31
3NP026	20,06
3NP025	7,78
3NP024	28,15
3NP023	47,40
3NP022	27,93
3NP021	28,62
3NP020	37,61
3NP019	4,55
3NP018	1,43
3NP017	5,72
3NP016	7,74
3NP015	15,00
3NP014	37,42
3NP013	1,86
3NP012	4,17
3NP011	14,93
3NP010	13,56
3NP009	28,98
3NP008	15,61
3NP007	3,12
3NP006	2,25
3NP005	14,46
3NP004	29,55
3NP002A	0,98
3NP002	8,75
3NP001	16,60
	1394.25 m2

Č. MÍST.	PLOCHA
3NP054	20,15
3NP055	130,55
3NP058	27,116
3NP060	129,48
3NP065	20,33
3NP066	7,14
3NP068	7,14
3NP069	27,28
3NP070	164,15
3NP071	21,60
3NP071	18,18
3NP072	5,23
3NP073	1,70
3NP074	1,39
3NP075	6,36
3NP076	12,33
3NP077	24,94
3NP078	12,37
3NP079	5,32
3NP080	7,47
3NP080	24,12
3NP081	16,95
3NP082	22,82
3NP083	1,93
3NP084	48,24
3NP084	23,75
3NP085	10,38
3NP086	14,81
3NP087	5,67
3NP088	4,66
3NP089	43,27
3NP093	25,30
3NP094	8,10
3NP095	14,90
3NP096	3,71
3NP097	14,42
3NP097	17,03
3NP098	22,85
3NP099	23,40
3NP100	2,10
3NP101	3,90
3NP102	10,45
3NP103	22,18
3NP104	10,45
3NP105	31,01
3NP105	23,71
3NP106	3,70
3NP107	1,70
3NP108	11,21
3NP109	17,37
3NP110	26,80
3NP111	17,03
3NP112	4,12
3NP113	7,23
3NP114	5,35
3NP115	3,50
3NP116	1,10
3NP117	305,68
3NP118	114,34
3NP119	19,46
3NP119	16,04
	1654.97 m2

Č. MÍST.	PLOCHA
3NP001	16,60
3NP002	8,75
3NP002A	0,98
3NP004	29,55
3NP005	14,46
3NP006	2,25
3NP007	3,12
3NP008	15,61
3NP009	28,98
3NP010	13,56
3NP011	14,93
3NP012	4,17
3NP013	1,86
3NP014	37,42
3NP015	15,00
3NP016	7,74
3NP017	5,72
3NP018	1,43
3NP019	4,55
3NP020	37,61
3NP021	28,62
3NP022	27,93
3NP023	47,40
3NP024	28,15
3NP025	7,78
3NP026	20,06
3NP027	37,31
3NP028	10,61
3NP029	13,40
3NP030	6,00
3NP031	13,80
3NP032	23,57
3NP033	20,08
3NP034	1,46
3NP035	10,94
3NP036	2,08
3NP037	12,50
3NP039	4,89
3NP040	2,26
3NP041	6,86
3NP042	1,81
3NP043	3,05
3NP044	21,03
3NP045	56,64
3NP046	358,75
3NP047	235,33
3NP048	127,65
3NP054	20,15
3NP055	130,55
3NP058	27,116
3NP060	129,48
3NP065	20,33
3NP066	7,14
3NP068	7,14
3NP069	27,28
3NP070	164,15
3NP071	21,60
3NP071	18,18
3NP072	5,23
3NP073	1,70
3NP074	1,39
3NP075	6,36
3NP076	12,33
3NP077	24,94
3NP078	12,37
3NP079	5,32
3NP080	7,47
3NP080	24,12
3NP081	16,95
3NP082	22,82
3NP083	1,93
3NP084	48,24
3NP084	23,75
3NP085	10,38
3NP086	14,81
3NP087	5,67
3NP088	4,66
3NP089	43,27
3NP093	25,30
3NP094	8,10
3NP095	14,90
3NP096	3,71
3NP097	14,42
3NP097	17,03
3NP098	22,85
3NP099	23,40
3NP100	2,10
3NP101	3,90
3NP102	10,45
3NP103	22,18
3NP104	10,45
3NP105	31,01
3NP105	23,71
3NP106	3,70
3NP107	1,70
3NP108	11,21
3NP109	17,37
3NP110	26,80
3NP111	17,03
3NP112	4,12
3NP113	7,23
3NP114	5,35
3NP115	3,50
3NP116	1,10
3NP117	305,68
3NP118	114,34
3NP119	19,46
3NP119	16,04
	3049.22 m2

LEGENDA

● N1	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400-12 SLB J/SV
● N2	Nouzové svítidlo hliníkové vestavné kruhové, IP20, SN 9400-03 SLB J/SV
● N3	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400-12 SHB J/SV
● N4	Nouzové svítidlo hliníkové přisazené kruhové, IP40, SN 8400-12 SLB J/SV
N5	Nouzové svítidlo přisazené, IP65, SN 2100 J/SV
NP1	Nouzové svítidlo piktogramové svěšené s vestavnou bází, IP40, SNP 1520.1 ES LED J/SV
NP2	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP40 SNP 1520.1 PM LED J/SV
NP3	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné vestavné IP20, SNP 1016.2 E LED J/SV
NP4	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné závěsné IP20, SNP 1016.2 S LED J/SV
NP5	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné, IP20 SNP 1016.2 PM LED J/SV
NP6	Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné přisazené na konzole IP20, SNP 1016.2 LED J/SV
⊗ NX	Přípojný bod pro adresné nouzové svítidlo Inotec
☒ NPX	Přípojný bod pro adresné piktogramové nouzové svítidlo Inotec
NP7	Nouzové svítidlo piktogramové přisazené, IP65 SNP 2130 LED J/SV
SA	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
SA	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ
SA	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
SA	DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
SA	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
SB ⊗	TLAČÍTKO
SD	SENZOR POHYBU (ČIDLO PIR)
XC	PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE (ZÁSUVKA MODUL 45)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ (AV TECHNIKA)
XC	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XS	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V
XS	ZÁSUVKA PROFIL 45 230V S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
XS	ZÁSUVKA PĚTIPÓLOVÁ PRŮMYSLOVÁ 400V
XV	VOLNÝ VÝVOD 230V (AV TECHNIKA; EH-TOPIDLA)
XV	VOLNÝ VÝVOD 400V
⏚	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
EP	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
— · · —	KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
——	HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
— —	OHEBNÁ TRUBKA ULOŽENA V PODLAZE
— · — ·	ROZHRANÍ OBCH.JEDNOTEK A SÁLŮ

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ:

	Označení části, kterou rozvaděč napájí	Pořadí rozvaděče	Číslo vývodu
Elektroměrový rozvaděč	RE 71		
Podružný rozvaděč	RE 71	. 11	
Světelný vývod (typ svítidla)	S10–71	. 11	/ 10
Zásuvkový vývod	XC 71	. 11	/ 19
Volný vývod	XV 71	. 11	/ 29

POZNÁMKA:

Seznam a specifikace provozních svítidel viz příloha Technické zprávy

Orientační schéma:

±0,000=209,720

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	Odevzdání dokumentace	Ing. Martin Hulan

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Generální projektant	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**
Adresa:	Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz
Projektant části	**JEKU, s.r.o.**
Adresa:	Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 272 011 090 E: jeku@jeku.cz

JEKU, s.r.o.
Projektování elektrických zařízení.
Ochrana ocelových součástí staveb
před korozními vlivy elektrických polí.

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Martin Hulan	Ing. Martina Kučerová	Ing. Bohumil Kučera	Jindřich Král

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa**	Označení (S-kód): S631700110 Označení zhotovitele: 2020-006
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2. 1
Název objektu:	**Praha hlavní nádraží**	Označení objektu/komplexu: **SO 07-71-07.04**
Název přílohy:	Silnoproudá zařízení vč. ochrany proti blesku - Půdorys 3NP	Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	Technika prostředí staveb	Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Hlavní město Praha	Vinohrady [727164]	1704K1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP	06/2022		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631700110	_DUSP	_D2201	_SO07107	_04	_2_	_000

[Prostor pro další informace]