



LEGENDA ZNAČEK:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20, NA POVRCH
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, IP20
- STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V, IP20
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V, IP20, NA POVRCH
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 16A/230V, IP20
- VÝVOD 1F
- ROZVADĚČ
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 24W, 230V, 300x300mm
- B - NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO
- N1 - STROPNÍ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, 3W, IP20, I, 230V, SE, 1H
- P1 - NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, 1W, IP20, II, 230V, SE, 1H

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
ZÁKLADNÍ OCHRANA:
- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEKÁŽKAMI NEBO KRYTY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍMI
V 1.NP BUDOU ROZVODY VEDENY SKRYTĚ V KONSTRUKCI PODLAH V TRUBKÁCH A POD OMÍTKOU.
V 1.PP BUDOU ROZVODY VEDENY PO POVRCHU KONSTRUKCÍ V TRUBKÁCH POMOCÍ PŘÍCHYTEK.
PŘESNÁ POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ A ROZVADĚČŮ BUDE URČENA PŘED REALIZACÍ DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DLE POKYNŮ INVESTORA.
NUTNO DODRŽET Odstup silno a slaboproudých rozvodů min 300mm.

ČÍSLO	POPIS REVIZE		AKTUALNÍ REVIZE:	
			—	
OBJEDNATEL PROJEKTU:			GENERALNÍ PROJEKTANT:	
 Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město 110 00 IČO: 70994234			 TETRAKTYS IDDS: c54yq2b IČO: 090 65 296 projekce@tetraktys.pro www.tetraktys.pro	
SPRÁVA ŽELEZNIC Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové			HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jan KOLÁŘ / 737 239 673	
STAVBA:			ZAKÁZKA	21-15
Kořenov ON – oprava			KRAJ:	PARE:
			Liberecký	
			OBEC:	
			Kořenov	
Výpravní budova ŽST Kořenov, Kořenov 801, 468 49 Kořenov			STUPEŇ:	DATUM:
			DSP	6/2021
S0 10 Stavební objekt				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:		PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:
Ing. Ondřej PÍPAL		Ing. Ondřej PÍPAL		 TETRAKTYS IDDS: c54yq2b IČO: 090 65 296 projekce@tetraktys.pro www.tetraktys.pro
NÁZEV ČÁSTI DOKUMENTACE:		FORMAT:		MĚŘÍTKO:
Silnoproudé rozvody		5xA4		1:50
NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO ČÁSTI DOKUMENTACE:		ČÍSLO DOKUMENTU:
Půdorys 1.PP		D.1.4.1		101