



1.005
WL 1.005
1-CXKH-R 4x50



RH-A
Hlavní rozváděč

0.2.49/1
WL 0.2.49
CYKY 3Jx1,5

Svítlidla
m.č. 0.2.49a
m.č. 0.2.49c
m.č. 0.2.49d
m.č. 0.2.49e

0.1.49/2
WL 0.2.49
CYKY 3Jx1,5

Svítlidla
m.č. 0.2.49e
m.č. 0.2.49f
m.č. 0.2.50
m.č. 0.2.51
m.č. 0.2.52
m.č. 0.2.53
m.č. 0.2.54
m.č. 0.2.55
m.č. 0.2.56
m.č. 0.2.57

0.2.49/1
WL 0.2.49
CYKY 3Jx2,5

Zásuvky
Z0.2.49e
(č.m. 0.2.49e)
Z0.2.49f
(č.m. 0.2.49f)
Z0.2.50
(č.m. 0.2.50)
Z0.2.51
(č.m. 0.2.51)
Z0.2.52
(č.m. 0.2.52)
Z0.2.53
(č.m. 0.2.53)
Z0.2.54
(č.m. 0.2.54)
Z0.2.55
(č.m. 0.2.55)
Z0.2.56
(č.m. 0.2.56)
Z0.2.57
(č.m. 0.2.57)

0.2.58/1
WL 0.2.58
CYKY 3Jx1,5

Svítlidla
m.č. 0.2.58
m.č. 0.2.59
m.č. 0.2.60
m.č. 0.2.62
m.č. 0.2.63
m.č. 0.2.64
m.č. 0.2.65
m.č. 0.2.66
m.č. 0.3.21

0.2.58/1
WL 0.2.58
CYKY 3Jx2,5

Zásuvky
Z0.2.58
(č.m. 0.2.58)
Z0.2.59
(č.m. 0.2.59)
Z0.2.60
(č.m. 0.2.60)
Z0.2.61
(č.m. 0.2.61)
Z0.2.62
(č.m. 0.2.62)
Z0.2.63
(č.m. 0.2.63)
Z0.2.64
(č.m. 0.2.64)
Z0.2.65
(č.m. 0.2.65)
Z0.2.66
(č.m. 0.2.66)
Z0.3.21
(č.m. 0.3.21)

0.2.67/1
WL 0.2.67
CYKY 3Jx1,5

Svítlidla
m.č. 0.2.67
m.č. 0.2.68
m.č. 0.2.69a
m.č. 0.2.69b
m.č. 0.2.69c
m.č. 0.2.70
m.č. 0.2.71
m.č. 0.2.72

0.2.70/1
WL 0.2.70
CYKY 3Jx1,5

PKV50

0.2.70/1
WL 0.2.70
CYKY 5Jx2,5

VENT5

0.2.49b/1
WL 0.2.49b
CYKY 3Jx1,5

NAPÁJECÍ
ZDROJ EKV

0.2.53
WL 0.2.53
CYKY 3Jx1,5

PZTS

0.2.48
WL 0.2.48
CYKY 3Jx1,5

PZTS

TR 230/24V
NA DIN LIŠTU
K OVL. PK

R2	Aktualizace PD - úpravy VH dle požadavků SŽ	01.2021	Ing. Pejchar
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



Správa železnic
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



S-JTSK

±0,000 = 222,06 m n.m.

Bpv

ALMAPRO, s.r.o. Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 tel.: +420 223 017 333 iČ: 24150134 DIČ: CZ24150134 e-mail: info@almapro.cz / www.almapro.cz				ALMAPRO	
VEDOUČÍ PROJEKCE	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU	ČÍSLO ZAKÁZKY	Z2021-002
ING. Jiří ŘEHÁK	ING. Milošlav PEJCHAR	ING. Milošlav PEJCHAR	Martin PRAŽSKÝ	DOKUMENTACE	DPS
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádražní 129, 266 01 Beroun SO 110 Rekonstrukce objektu J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu				MĚŘÍTKO	-
OBSAH PŘÍLOHY				DATUM	01/2021
PATROVÝ ROZVÁDĚČ R 0B				POČET FORMÁTŮ	297x840
				ČÁST	E
				PŘÍLOHA Č.	101.6
				ČÍSLO KOPIE	