



POZNÁMKA:

- INSTALAČNÍ ROZVADĚČ POD OMÍTKU:
- VNĚJŠÍ ROZMĚRY (Š x V x H) - 380 x 641 x 100 mm
  - 4 ŘADY PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE (DIN lišty)
  - CELKEM 52 MODULŮ
  - KRYTÍ IP30/20
  - PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY VRCHEM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
SÍŤ: TN - C - S

R2	Aktualizace PD - úpravy VH dle požadavků SŽ	01.2021	Ing. Pejchar
ZMĚNA	DATUM	PODPIS	

OBJEDNATEL

**SPRÁVA ŽELEZNIC**

**Správa železnic**  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
**Stavební správa západ**  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

**VPD**  
VPO DECO PRAHA a.s.  
ROZSAH Č. 100 00 TRAVA 1  
ČÍSLO ZAKÁZKY 12-0478-07/40  
M.Pražský

S-JTSK	±0,000 = 222,06 m n.m.	Bpv
ALMAPRO, s.r.o. Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 tel.: +420 223 017 333	iČ: 24150134 DiČ: CZ24150134 e-mail: info@almapro.cz / www.almapro.cz	<b>ALMAPRO</b>
VEDOUcí PROJEKCE ING. Jiří REHÁK	ZODP. PROJEKTANT ING. Milošlav PEJCHAR	PROJEKTOVAL ING. Milošlav PEJCHAR
HL. INŽ. PROJEKTU Martin PRAŽSKÝ	ČÍSLO ZAKÁZKY Z2021-002	DOKUMENTACE DPS
REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN Nádražní 129, 266 01 Beroun SO 110 Rekonstrukce objektu J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu	MĚŘÍTKO -	DATUM 01/2021
OBSAH PŘÍLOHY	POČET FORMÁTŮ 297x840	ČÍSLO KOPIE
VEŘEJNÉ WC ROZVÁDĚČ R1.1.43	ČÁST E	PŘÍLOHA Č. 102.1.22