


POZNÁMKA:

instalační rozvaděč není součástí projektu
rozvaděč bude určen podle požadavků nájemce

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN - C - S


R2	Aktualizace PD - úpravy VH dle požadavků SŽ	01.2021	Ing. Pejchar
ZMĚNA		DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9



VPÚ DECO PRAHA a.s.
POBOŘSKÁ 20, 160 00 PRAHA 6
ČÍSLO ZAKÁZKY 2-0478-07/40
M.Pražský

S-JTSK

±0,000 = 222,06 m n.m.

Bpv

ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10
tel.: +420 223 017 333

IČ: 24150134
DIČ: CZ24150134
e-mail: info@almapro.cz / www.almapro.cz

VEDOUcí PROJEKCE
ING. Jiří ŘEHÁK

ZODP. PROJEKTANT
ING. Milošlav PEJCHAR

PROJEKTOVAL
ING. Milošlav PEJCHAR

HL. INŽ. PROJEKTU
Martin PRAŽSKÝ

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST BEROUN
Nádražní 129, 266 01 Beroun
SO 110 Rekonstrukce objektu
J00 Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu

ČÍSLO ZAKÁZKY
DOKUMENTACE
MĚŘÍTKO
DATUM
POČET FORMÁTŮ

Z2021-002
DPS
-
01/2021
297x630

ČÁST
PŘÍLOHA Č.
ČÍSLO KOPIE

E
102.1.25

ROZVÁDEČ R1.1.55d