



LEGENDA PROFESÍ

- ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- ROZVADÉČE ELEKTRO
- ELEKTRO ROZVODY
- VNITRNÍ UZEMNĚNÍ

LEGENDA ZNAČEK

	ŘÍDÍCI PC		MAGNETICKÝ KONTAKT
	ÚSTŘEDNA EZS		PROPOJOVACÍ KRABICE
	OVLADACÍ KLÁVESNICE		OPTICKÁ SIGNALIZACE
	NAPÁJECÍ ZDROJ		ZÁLOHOVANÁ SÍRENA, VENKOVNÍ
	EXPANDER		DETEKTOR TRÍŠTĚNÍ SKLA
	DUALNÍ PROSTOROVÉ ČIDLO		PŘEPĚTOVÁ OCHRANA
	TEPLOTNÍ ČIDLO		TLAČÍTKO POD SKLŮHEM "POŽÁR" NEČERVENÉ
	OPTICKO-KOŮROVÝ DETEKTOR - NOVÝ		

- HODINY JEDNOSTRANNE
- HODINY OBOUSTRANNE
- REPRODUKTOR
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA

POZNÁMKY

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU ROZVODY VEDENY PŘEVÁŽNĚ V PÁTERNÍCH TRASÁCH V INSTALAČNÍCH PVC LIŠTÁCH 40x15mm NA OMÍTCE NEBO V PVC INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH Ø 36mm POD OMÍTKOU. VÝVODY Z PÁTERNÍ TRASY K JEDNOTLIVÝM PRVKŮM JSOU V PVC LIŠTÁCH 24x22mm NA OMÍTCE NEBO V PVC INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH Ø 16mm POD OMÍTKOU. POKUD JSOU V MÍSTNOSTI PODHLEDY, JE MOŽNÉ ULOŽIT VEDENÍ NAD PODHLEDEM DO INSTALAČNÍ PVC TRUBKY.

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH PŘI JEJICH SOUBĚHU: PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor		
Odpov. projektant PS, SO, části	Bc. Jaroslav Machain	
Vypracoval	Bc. Jakub Kalina	
Kontroloval	Bc. Jaroslav Machain	
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem		
PS 06-14-01 ŽST Bystřice nad Pernštejnem, MK		
Umístění zařízení		
D.1.2.a 03		

Signal Projekt s.r.o., Brno
Videňská 55
fax: +420 543 331 046
tel: +420 543 233 962

Zak. číslo zhotov. 19 - 150 - 30 - 113

Datum 05/2020

Stupeň DSP

Měřítko -

Část Příloha