


PŮDORYS I.NP

M 1:50



LEGENDA:

- U** BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ, NAPOJENÍ KULOVÉ ROHOVÉ VENTILY
POD UMYVADLEM
- S** SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ (VČ.SPRCHY A ÚCHYTŮ)
- WC** KULOVÝ VENTIL DN15 PRO NAPOJENÍ WC
- EZO** EL. ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TUV TLAKOVÝ SVISLÝ ZÁVĚSNÝ 125L
VČ.NAPOJENÍ A ZÁVĚSŮ PRO KOTVENÍ DO ZDIVA
MAX.PŘÍKON DO 2,2KW

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI
- NOVÁ ČÁST ŘEŠENÝCH ROZVODŮ VODY V OBJEKTU BUDE NAPOJENA NA STÁV.ROZVODY
- ROZVOD SV BUDE OPATŘEN TEP.IZOLACÍ (TL.STĚNY MIN.30MM, V OBVODOVÉ STĚNĚ 50MM)
- IZOLACE POTRUBÍ TUV BUDE PROVEDENA DLE VYHLÁŠKY Č.151/2001SB. VE ZDIVU UVNITŘ OBJEKTU PRO POTRUBÍ DIMENZE DN20–32min.tl.IZOL30mm PRO POTRUBÍ DIMENZE DN40–100min.tl.IZOL ROVNA DN POTRUBÍ.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHL.37/2001 Sb. – HYGIENIC.POŽADAVKY NA VÝROBKY VE STAVEBNICTVÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ!!!
- ROZVODY A NAPOJENÍ NUTNO PŘIZPŮBIT TYPŮM ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DLE VÝBĚRU INVESTORA
- NAPOJENÍ EZO BUDE PROVEDENO VČ. KUL.UZÁVĚRŮ, ZPĚTNÉ Klapky, POJIŠŤOVACÍHO VENTILU VČ. VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH ARMATUR DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN!!!

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		GENERALNÍ PROJEKTANT <div>signal PROJEKT</div>	Signal Projekt s.r.o., Brno Vídeňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962
ING.P.MYSLIVEC		ING.P.MYSLIVEC			
OBEC: BYSTRŽICE NAD PERNŠTEJNEM		KRAJ: VYSOČINA			
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1				PROJEKTANT ČASTI <div>TAPA projekt</div>	TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
OPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V žst.BYSTRŽICE NAD PERNŠTEJNEM D.2.2.b ZDRAVOTECHNIKA SO 06-15-01 BYSTRŽICE NAD PERNŠTEJNEM , ADAPTACE BUDOVY SSZT k.ú. Bystřice nad Pernštejnem par.č.st. 2982/2 NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.NP VODOINSTALACE				DATUM	2/2020
				ÚČEL	PD
				ZAK.Č.	20002
				MĚŘITKO	Č.KOPIE
				Č.v.	1:50
				D.2.2.b - 01	