


PŮDORYS I.NP



M 1:50



LEGENDA:

- K1** VNĚJŠÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
VČ.ODPADU KONDNEZÁTU SVEDENÉHO DO KANALIZACE
- K2** VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- 1.01** POTRUBNÍ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR 100mm 80 m3/hod 230 V 83 W
- 1.02** KRUHOVÉ SPIRO POTRUBÍ PROFILU 100mm
- 1.03** KRUHOVÁ MŘÍŽKA SE SÍTKOU A OKAPNIČKOU D100mm

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		<div>GENERALNÍ PROJEKTANT</div> <div></div> <div>Signal Projekt s.r.o., Brno Videňská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962</div>	
ING.P.MYSLIVEC		ING.P.MYSLIVEC			
OBEC: BYSTRČICE NAD PERNŠTEJNEM		KRAJ: VYSOČINA			
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC s.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha1				<div>PROJEKTANT ČASTI</div> <div></div> <div>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</div>	
<div>OPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V žst.BYSTRČICE NAD PERNŠTEJNEM</div> <div>D.2.2.b ZDRAVOTECHNIKA</div> <div>SO 06-15-01 BYSTRČICE NAD PERNŠTEJNEM , ADAPTACE BUDOVY SSZT</div> <div>k.ú. Bystřice nad Pernštejnem par.č.st. 2982/2</div> <div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>PŮDORYS I.NP - VÝŘEZ KLIMATIZACE+ODVĚTRÁNÍ</div>				DATUM	2/2020
				ÚČEL	PD
				ZAK.Č.	20002
				MĚŘITKO	Č.KOPIE
				Č.v.	