

PLASTOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ, 800x600x120mm

PŘÍVOD SPODEM, VÝVODY HOREM

KRYTÍ IP 54/20


## SOUSTAVA NAPĚTÍ

230/400V AC 50Hz TN-C-S

OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVANÉ		KONTROLOVANÉ		OPRAVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU	
PROVAZNÍK		ŠUSTR		ING BĚLOHRADSKÝ					
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234					DATUM		<div>04/2021</div> <div>REVIZE</div> <div>ÚČEL</div> <div>D P S</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>---</div> <div>2xA4</div> <div>KÓTY V</div> <div>MM</div>	
NÁZEV AKCE	Havlíčkův Brod ST MES oprava			MÍSTO AKCE Havlíčkův Brod					
NÁZEV ČÁSTI	E.2.10 SILNOPROUD  STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 DÍLNÝ, SKLADY, KANCELÁŘE			Č. POPISNÉ		---			
				Č. POZEMKU		st. 7419			
				KAT. ÚZEMÍ		Havlíčkův Brod [637823]			
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČ RMS5					INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO	
						123002105		E.2.10-7	