



# MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka/ze dne  
27.08.2021

Naše značka (čj.)  
MHB\_OZP/2432/2021/So

Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka  
Bc. Michaela Sobotková, 569 497 247,  
[msobotkova@muhb.cz](mailto:msobotkova@muhb.cz)

Datum  
15. září 2021

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako orgán věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákona) a § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen správního řádu), vydává na základě žádosti společnosti ERPLAN s.r.o., IČO 08082308, sídlo U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen žadatele) ze dne 27.08.2021 toto

### **z á v a z n é s t a n o v i s k o.**

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona a § 149 odst. 1 správního řádu k umístění a k provedení stavby z hlediska ochrany ovzduší

s umístěním a provedením stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze 2 zákona „Závěsný plynový kondenzační kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW (minimální tepelný příkon 5,1 kW, jmenovitý tepelný výkon 45 kW, jmenovitá účinnost 105 %, emisní třída NO<sub>x</sub>6, spotřeba plynu min. 0,54 - max. 4,9 m<sup>3</sup>/h)“, na pozemku parc. č. st. 7419 v k. ú. Havlíčkův Brod, umístění zdroje: jihovýchodní část Havlíčkova Brodu, investorem je Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, sídlo Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město, v rámci akce „Havlíčkův Brod ST MES oprava“,

### **s o u h l a s í.**

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 27.08.2021 pod č. j.: MHB\_OZP/2432/2021/So obdržel odbor ŽP žádost žadatele o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 zákona k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze 2 zákona. Jedná se o závěsný plynový kondenzační kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 o jmenovitém tepelném příkonu 46,3 kW (minimální tepelný příkon 5,1 kW, jmenovitý tepelný výkon 45 kW, jmenovitá účinnost 105 %, emisní třída NO<sub>x</sub>6, spotřeba plynu min. 0,54 - max. 4,9 m<sup>3</sup>/h). Plynový kotel bude umístěn v technické místnosti (místnost č. NS24) v 1. NP objektu SO-01.01.01 na pozemku parc. č. st. 7419 v k. ú. Havlíčkův Brod. Spaliny od kotle a přívod spalovacího vzduchu zajistí koaxiální odkouření vyvedené přes střechu objektu. Investorem akce je Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, sídlo Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město. Jedná se o opravu ST MES v Havlíčkově Brodě.

Generální projektant předložené projektové dokumentace je žadatel, vypracoval Pavel Šustr, kontroloval Bc. Luděk Nedělka, oprávněná osoba Ing. Milan Oplíštil, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0601626, datum vypracování duben 2021, číslo zakázky I23002105.

Odbor ŽP jako příslušný orgán ochrany ovzduší po prostudování předložených podkladů dospěl k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k umístění a provedení stavby, jejíž součástí je nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je možné bez podmínek.

Předložená projektová dokumentace dostatečně popisuje umístění a provedení stavby předmětného zdroje a také jeho užívání (provoz) v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona, kde jsou uvedeny povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, pokud ovšem dojde ke změně záměru (projektové dokumentace) před realizací stavby, požádá provozovatel o nové závazné stanovisko.

Dále orgán ochrany ovzduší zhodnotil záměr stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, zda je záměr v souladu s ustanovením § 12 zákona vzhledem k platnému Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod CZ06Z.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

K řízení o užívání stavby vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 11 odst. 3 zákona závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší ke stacionárním zdrojům neuvedeným v příloze 2 zákona.

#### **P o u č e n í   ú č a s t n í k a**

Závazné stanovisko nemá dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu povahu samostatného správního rozhodnutí a není proti němu přípustné podání samostatného odvolání. V souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu je toto závazné stanovisko přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo tímto závazným stanoviskem podmíněno.

**Bc. Michaela Sobotková**  
referentka odboru  
*podepsáno elektronicky*

Obdrží:

ERPLAN s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS 3yw3gef

Na vědomí:

Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde - IDDS 5uvbfub