


## POZNÁMKY

SLOUP OSVĚTLENÍ BUDE OSAZEN DO PŘEDEM VYBETONOVANÉHO ZÁKLADU Z BETONU B17 S RÁMEČKEM. STOŽÁR SE NASADÍ NA ČTYŘI ŠROUBY M20. NA STOŽÁROVÉM DŘÍKU JE OSAZENO LED SVÍTIDLO. MiniLuma, STOŽÁROVÁ VÝZBROJ JE UMÍSTĚNA UVNITŘ DŘÍKU. PŘÍVODNÍ VEDENÍ JE UKONČENO NA STOŽÁROVÉ SVORKOVNICI A PŘES POJISTKU 6A JE VEDENA KABELAŽ PRO SVÍTIDLO. STOŽÁR NESMÍ MÍT DVÍŘKA, PŘÍSTUP KE SVORKOVNICI BUDE MOŽNÝ AŽ PO SKLOPENÍ STOŽÁRU.

UZEMNĚNÍ STOŽÁRU VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ JE PROVEDENO VODIČEM Fezn 8 NAPOJENÝM NA ZEMNÍ SOUSTAVU TVOŘENOU PÁSKEM Fezn 30/4 ULOŽENÝM V KABELOVÉ KYNĚTĚ V DÉLCE 6 M NA OBĚ STRANY OD STOŽÁRU. POUŽITÁ SVÍTIDLA A STOŽÁRY MUSÍ MÍT SCHVÁLENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY (VE SMYSLU SMĚRNIC SŽDC Č.34 A PŘEDPISU SŽDC E11)

			číslo soupravy	
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Odpov. projektant stavby <i>D. Ruža</i> Ing. David Ruža		<b>STRABAG</b>		<b>STRABAG Rail a.s.</b> Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com	
Stavba		Investor:		 Správa železniční dopravní cesty	
<b>PD TSO úseku Blatno u Jesenice - Kašnice</b>		Stupeň		P	
		Datum		10/2019	

Odpovědný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. U Cukrovary 509/4 400 07 Ústí nad Labem IČ : 28695097 tel. : +420 725 881 543 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz		
ING. JIŘÍ ŠTOLBA	MARTIN MIKULECKÝ	ING. JIŘÍ ŠTOLBA			
	<i>Štolba</i>	<i>Mikulc</i>			
Správce zařízení:	SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L.		IČ : 28695097 tel. : +420 725 881 543 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz		
Objednatel:	SŽDC, s.o., OŘ Ústí n.L.				
Místo stavby:	Blatno u Jesenice - Kašnice				
Objekt:	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUJO SO 01-76-01 Zast. Stebno, úpravy osvětlení		Zakázkové číslo: 18079		
Název přílohy:	Výkres sklopného stožáru 5,5 m		Stupeň: P		
			Datum: 10/2019		
			Měřítko: -		
			Část: Příloha : 5		
			E.3.6.1		