

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 Silnoproud	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jan Zářecký	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký <i>Galucef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Zářecký	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Petr Kortyš <i>Kortys</i>	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Šimáček <i>Simacek</i>	
KRAJ: Jihočeský	POVĚŘENÝ OÚ: Tábor		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
<b>REKONSTRUKCE NZEE A KABELOVÝCH ROZVODŮ NN V ŽST. TÁBOR SO 05 ÚPRAVA ROZVODŮ NN</b>			ZAK. ČÍSLO 20130-01-1021	ARCH. ČÍSLO 2021240002
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2021	
			ČÁST DOKUM. <b>D.2</b>	PŘÍLOHA <b>4</b>
Soupis kabelů				

SUDOP Brno s.r.o. Kounicova 26 61136 Brno		SOUPIS KABELŮ		Stavba:	Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor		Datum:	10/2021
				Objekt:	SO 05 Úprava rozvodů nn		Vypracoval:	Ing. Zářecký
Číslo kabelu	Druh kabelu	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Délka (m)	Spojuje				
				Zařízení	Ukončení	Zařízení	Ukončení	Poznámka
WL 101	AYKY-J	3x240+120	165	Trafostanice 22/0,4kV - RZZ.2	Koncovka	RZS1 - výpravní budova	Koncovka	
WL 102	CYKY-J	4x70	15	RZS1 - výpravní budova	Koncovka	RZS stávající - výpravní budova	Koncovka	
WL 103	CYKY-J	3x2,5	50	Trafostanice 22/0,4kV - RZZ.3	Koncovka	Brána - pohon	Koncovka	
CELKOVÝ SOUPIS KABELŮ								
	AYKY-J	3x240+120	165	m	Počet zakončení : 2ks		Počet spojek : 1ks	
	CYKY-J	4x70	15	m	Počet zakončení : 2ks			
	CYKY-J	3x2,5	50	m	Počet zakončení : 2ks			