PŮDORYS 2.NP - OLOMOUCKÁ STRANA



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

PK	PLYNOVÝ KOTEL AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÍ NOMINÁLNÍ VÝKON 51–648 KW PŘI 80/60°C SPOTŘ. ZEM. PLYNU 65,2 M3/HOD, PŘÍVOD PLYNU G 6/4"
PK1–PK9	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL NOMINÁLNÍ VÝKON 24,1 KW PŘI 80/60°C SPOTŘ. ZEM. PLYNU 3,18 M3/HOD, OHŘEV TV 12 l/min – 40–60°C PŘÍVOD PLYNU G 3/4" , EXPANZNÍ NÁDOBA OBSAH 8,0 L, U=230 V
PS	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ SPORÁK – SPOTŘEBA PLYNU 1,2 M3/HOD. , KUL. UZÁVĚR DN 15, PLYNOVODNÍ HADICE SE ZÁSTRČKOU A ZÁSUVKOU VYBAVENÉ NADPRŮTOKOVOU POJISTKOU A POŽÁRNÍ POJISTKOU
P	STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "G–65, Qmin. 0,65 M3/HOD, Qmax 100 M3/HOD., PRO CENTRÁLNÍ KOTELNU S DÁLKOVÝM PŘENOSEM DAT DATCOM – AMR2
P1–P9	NAVRŽENÝ PLYNOMĚR "G–4", Qmin. 0,04 M3/HOD, Qmax 6,0 M3/HOD., ROZTEČ 100 MM PRO JEDNOTLIVÉ BYT. JEDNOTKY
P51	STÁVAJÍCÍ PLYNOMĚR "G–4", Qmin. 0,04 M3/HOD, Qmax 6,0 M3/HOD., ROZTEČ 100 MM PRO KOTEL PK10 A PLYN. SPORÁK PS – NOVĚ PŘEPOJIT POTRUBÍ
R	STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR ALZ 6u/BD 300 KPA/2,0 KPA VÝKONNOST MAX 140 M,3/HOD
HUP	STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ DOMOVNÍ UZÁVĚR PLYNU – OBJEKTU DN – JE INSTALOVÁN V PŘÍSTŘEŠKU PŘED STL REGULÁTOREM PLYNU
OV	STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY HYDROTHERM GSX 34/325 L, VÝKON 34 KW, SPOTŘ. Z.P. 3,7 M3/H SPOTŘ. ZEM. PLYNU 3,70 M3/HOD,
ZP	STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK VEL. 3,50x1,50X 2,0 M

LEGENDA POTRUBÍ:

- NTL – NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ – BYTOVÉ JEDNOTKY
- NTL – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – BYTOVÉ JEDNOTKY
- KO — NTL – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – CENTRÁLNÍ KOTELNA
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ UT

Vypracoval: Ing. Jiří Sochůrek	Zodp. projektant: Ing. Jiří Sochůrek	Kontroloval: Ing. Michal Procházka
Kraj: Pardubický	Trafový ústek/Obec: Česká Třebová	PRODIN
Investor: SŽDC s.o., SON Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové		
Akce: ČESKÁ TŘEBOVÁ - PROJEKTOVÁ DOKU-MENTACE OPRAVY ROZVODŮ UT A MAR	Formát: 6 x A4	
	Datum: 09/2017	
	Účel: PROJEKT STAVBY(DSP, DPS)	
	Č. zakázky: 3110-17-073	
	Změna:	Č. kopie:
	Měřítko: 1:50	
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP - OLOMOUCKÁ STRANA	Část dokumentace: PLYN	Č. výkresu: 08