PŮDORYS 1.PP - OLOMOUCKÁ STRANA



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

PK	PLYNOVÝ KOTEL AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÍ NOMINÁLNÍ VÝKON 51–648 KW PŘI 80/60°C SPOTŘ. ZEM. PLYNU 65,2 M3/HOD, PŘÍVOD PLYNU G 6/4"
PK1–PK9	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL NOMINÁLNÍ VÝKON 24,1 KW PŘI 80/60°C SPOTŘ. ZEM. PLYNU 3,18 M3/HOD, OHŘEV TV 12 l/min – 40–60°C PŘÍVOD PLYNU G 3/4" , EXPANZNÍ NÁDOBA OBSAH 8,0 L, U=230 V
PS	STAVAJÍCÍ PLYNOVÝ SPORÁK – SPOTŘEBA PLYNU 1,2 M3/HOD. , KUL UZAVÍŘ DN 15, PLYNOVODNÍ HADICE SE ZÁSTRČKOU A ZÁSUVKOU VYBAVENÉ NADPROTOKOVOU POJISTKOU A POŽÁRNÍ POJISTKOU
P	STAVAJÍCÍ PLYNOMĚR "G–65, Qmin. 0,65 M3/HOD, Qmax 100 M3/HOD., PRO CENTRÁLNÍ KOTELNU S DÁLKOVÝM PŘENOSEM DAT DATCOM – AMR2
P1–P9	NAVRŽENÝ PLYNOMĚR "G–4", Qmin. 0,04 M3/HOD, Qmax 6,0 M3/HOD., ROZTEČ 100 MM PRO JEDNOTLIVÉ BYT. JEDNOTKY
P51	STAVAJÍCÍ PLYNOMĚR "G–4", Qmin. 0,04 M3/HOD, Qmax 6,0 M3/HOD., ROZTEČ 100 MM PRO KOTEL PK10 A PLYN. SPORÁK PS – NOVĚ PŘEPOJIT POTRUBÍ
R	STAVAJÍCÍ REGULÁTOR ALZ 6u/BD 300 KPA/2,0 KPA VÝKONNOST MAX 140 M.3/HOD
HUP	STAVAJÍCÍ HLAVNÍ DOMOVNÍ UZAVÍŘ PLYNU – OBJEKTU DN – JE INSTALOVÁN V PŘÍSTŘEŠKU PŘED STL REGULÁTOREM PLYNU
OV	STAVAJÍCÍ PLYNOVÝ OHŘÍVAČ VODY HYDROTHERM GSX 34/325 L, VÝKON 34 KW, SPOTŘ. Z.P. 3,7 M3/H
ZP	SPOTŘ. ZEM. PLYNU 3,70 M3/HOD, STAVAJÍCÍ ZDĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK VEL. 3,50x1,50X 2,0 M

LEGENDA POTRUBÍ:

- NTL – NOVĚ NAVRŽENÉ POTRUBÍ – BYTOVÉ JEDNOTKY
- NTL – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – BYTOVÉ JEDNOTKY
- KO NTL – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ – CENTRÁLNÍ KOTELNA
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ UT

Vypracoval: Ing. Jiří Sochůrek	Zodp. projektant: Ing. Jiří Sochůrek	Kontroloval: Ing. Michal Procházka	PRODIN
Kraj: Pardubický	Trvalý pobyt/Sídlo: Česká Třebová		
Investor: SŽDC s.o., SDN Hradec Králové, Riegrovo nám. 1660, Hradec Králové			Formát: 12 x A4
Akce: ČESKÁ TŘEBOVÁ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY ROZVODŮ UT A MAR			Datum: 09/2017
			Účel: PROJEKT STAVBY(DSP, DPS)
			Č. zakázky: 3110-17-073
			Změna: / C. kopie:
			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: PŮDORYS 1.PP - OLOMOUCKÁ STRANA			Část dokumentace: PLYN / C. výkresu: 03