

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20
- B — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 20 W, IP65
- C — SVÍTIDLO LED, OPTIKA, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 3740 lm, 28 W, IP20
- D — LED SVÍTIDLO SE ŠÍROKOU OPTIKOU, 4000 K, 3780 lm, 28 W, IP66

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1
- MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ V KRABICI POD SPÍNAČEM
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP44
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 6
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 7
- STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ DVOJITÝ, ŘAZENÍ 6+6
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, řazení 1/0
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKA IP44
- ZÁSUVKA 400 V
- INFRAPASIVNÍ SPÍNAČ (POHYBOVÉ ČIDLO)
- ELEKTRICKÝ ROZVÁDĚČ
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ, 400 V
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	SCHOD. PROSTOR A CHODBA	14,31
2.02	SKLAD	3,1
2.03	SKLAD	2,67
2.04	BALKON	5,32
2.05	SKLAD	1,48
2.06	WC	1,64
2.07	KOUPELNA	4,45
2.08	KUCHYŇ	12,95
2.09	ZÁDVEŘÍ	7,12
2.10	OBÝVACÍ POKOJ	20,81
2.11	POKOJ	22,31
2.12	POKOJ	21,98
2.13	SKLAD	13,65
2.14	SKLAD	7,83

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
 - 411.3.1 Doplnková ochrana proudovými chrániči
- 411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
 - 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
 - 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:	HLAVNÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	NADMOŘSKÁ VÝŠKA:	 www.passarch.cz Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod
Ing. Petr Hanáček	Ing. Martin Běťák	Ing. Petr Hanáček		
ČKAIT 1302222			DATUM:	
INVESTOR: Správa Železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha IČ: 70994234			1/2021	
NÁZEV AKCE:	OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU		PARÉ:	STUPEŇ: DSP + DPS
	na p. č. st. 419, k. ú. Popovice nad Rokytnou			OBJEKT: SŽ
	D.1.4.4 – Technika prostředí staveb – Elektroinstalace			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Popovice nad Rokytnou
NÁZEV VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
PŮDORYS 2.NP		1:50	04	